

NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ LAKÓUTCÁK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSE

NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ KRISZTINA - BORBÁLA u.

	Terület	Épület	Burkolat	Zöldf.	Összesen	Szakasz hossz	Lef. tény	n	Csapadék
	jele	m ²	m ²	m ²	m ²	m		0,72	l/s
SZ-2	F-2/1	150	663	1 527	2 340	166	0,35		45,28
	F-2/2	150	350	800	1 300	43	0,38		27,40
	F-2/3	100	267	683	1 050	45	0,35		20,58
	F-2/4	140	380	1 310	1 830	41	0,31		31,05
	F-2/5	200	550	870	1 620	84	0,44		39,13
	F-2/6	150	560	1 160	1 870	105	0,40		41,79
Összesen		890	2 770	6 350	10 010		0,37		205,23