

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Orosz Tamás** (név)

..... **DOPPEL Kft.** (cég)

Képviselőként felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát**¹ a

Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő útfejlesztések és csapadékvíz elvezetés tervezés (Vénusz út – Zápor út rajzszám CS-1/M) tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett csapadékvíz elvezetés érinti a tervezési területen található ivóvíz gerinc és bekötő vezetékeket . A tervezés során kérjük figyelembe venni , hogy a vízvezetékek felett min. 1,20 m földtakarást kell biztosítani, megtartani. Az MSZ 7487 szabvány előírásai a védő és oldal távolságokra vonatkozóan betartandók. A gerinc vezeték és bekötő vezeték szintbeli érintettsége esetén annak átépítését, illetve áthelyezését Társaságunkkal helyszíni bejárásom egyeztetni kell. Azok kivitelezését Társaságunktól kell megrendelni.. Az érintett altalaj tűzcsapokat kérjük földfelettire cserélni. A csapadékvíz elvezető árok fenékszintje alatti bekötő vezetékeknél a min. 0,80m távolságot kérjük tartani. Az itt található vízvezetékünk pontos nyomvonaláról és magassági elhelyezéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során szakfelügyeletünk jelenlétén fel kell tárnunk kézi földmunkával egy – egy alkalommal a vízvezeték nyomvonalát és a helyszínen tapasztaltak és a tervezett pályaszintek ismeretében kell döntenünk a vízvezeték kiváltásáról. Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak , objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.


A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt átdadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést *nem kérünk*¹

Nyíregyháza 2016 év 09 hónap 27 nap

.....


tervező

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornaháló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u.5.
.....


üzemeltető

¹nem kívánt rész törlendő

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Doppel Kft.**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási/Csatornázási ágazatát** a

Tárgy: Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Vénusz utca- Zápor utca csapadékvíz elvezetés terve (törzsszám:23/3/2015., rajz jele: CS-1/M)

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Kötél István

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény Társaságunk kezelésében lévő szennyvíz közcsatornát érint. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. Az útba eső műtárgyaink fedlapjait előírás szerint, szakfelügyeletünk mellett kérjük szintbe helyezni. A csapadékcsonna építése során kérjük a bekötővezetéseket figyelembe venni. A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt áradott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.


A tervkészítés során további egyeztetést *nem kérünk*

Nyíregyháza 2016. év 09. hónap 27. nap


.....

tervező

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell.


.....

üzemeltető

**E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2016.09.27. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Nyíregyháza részéről: Hrotkó, Klára
DOPPEL Kft. részéről: Orosz Tamás, 20-9561-688

Tárgy: **Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Vénusz u-Zápor u. csapadékvíz elvezetés terve**

Az Áramhálózati Üzem Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekön túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Zima Sándor, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 30 378 2944, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemem kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Törzsszám. 23/3/2015, Rajz jele: CS-1/M


DOPPEL Kft.
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 4. 14.
4400 aláírás
Adószám: 10610752
Szla.sz.: 68800109-110-566-1
Orosz Tamás
DOPPEL Kft.


aláírás
Hrotkó, Klára
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Nyíregyháza

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10.2