

Címzett:	DOPPEL KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4400	Datum:	2016.10.12
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	26491-2016
Utca:	Vasvári Pál utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házszám:	24. I/4.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő Vénusz - Zápor utcák csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan elkészített vízjogi létesítési engedélyes tervét köszönettel vettük. Társaságunkhoz benyújtott vízjogi engedélyes terv szerint a megvalósítani tervezett zárt, 386,4 méter hosszú, csapadékvíz elvezető csatornával a Vénusz, Zápor, és fürdő utcák csapadékvíz elvezetését kívánják megoldani. Az újonnan építendő csapadék csatorna befogadója az Igrice (VIII/I jelű) csatorna. Mivel az utcákban megvalósítani tervezett csapadékvíz elvezető csatorna kezelésünkben lévő vízvezetékeket (gerincvezeték és bekötővezetékek) érint ezért, társaságunk vízellátási ágazata a tervvel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adja:

- A csapadékvíz elvezető csatorna tervezett elemeinek (tisztító és víznyelő aknák, DN500, DN400 és DN315 átmérőjű KGPVC anyagú csatorna) környezetében az ivóvíz gerincvezeték és bekötővezetékek nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során a vezetékek nyomvonalát közmű kutatóárokka, szakfelügyeletünk mellett fel kell tárni. A csapadékvíz csatorna és hozzá tartozó műtárgyak építése során kérjük az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságokat betartani. Az ivóvízvezetékek közvetlen környezetében a földmunka csak kézzel végezhető.

- Az ivóvíz gerincvezeték és bekötővezetékek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. Azokra a helyeken ahol a nyomvonal keresztezi az üzemelő ivóvízvezetéket az építés csak Társaságunktól megrendelt szakfelügyelet mellett végezhető.

- A munkaterület átadásra meg kell hívni Társaságunk képviselőjét. A szakfelügyelet megrendelését, valamint a munkálatokkal kapcsolatosan tett, fent említett bejelentéseket a 06 42/523-610 telefax számon lehet, írásban megtenni.

Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő Zápor és Vénusz utcák csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk, valamint a kivitelezés megkezdését nem kifogásoljuk.


SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető


TORMÁSSI GÉZA
Nyugati vízellátási üzemvezető