



**JELMAGYARÁZAT:**

———	Fűtés előremenő vezeték (szabadon)	⊕	Golyócsap
-----	Fűtés visszatérő vezeték (szabadon)	⊖	Szabályzó szelep
———	Fűtés előremenő vezeték (aljzatban)	⊕	Szivattyú
-----	Fűtés visszatérő vezeték (aljzatban)	⊖	Visszacsapó szelep
———	Fűtés-Hűtés előremenő vezeték	⊕	Termostatikus radiátor szelep
-----	Fűtés-Hűtés visszatérő vezeték	⊖	Szigetelés
———	Napkollektoros csővezeték rendszer	☀	Légtelenítő, légedény
		↑	Úritő
		⊕	Motoros szabályzó szelep

**MEGJEGYZÉS:**

- A falban és aljzatban szerelt műanyag csővezetékét 5 mm vtg polietilén, vagy poliuretán anyagú csőhéjjal kell szigetelni.
- Az épületen belül, szabadon szerelt csővezetéküket 2"-ig 20mm 2" felett 30 mm vtg. szintetikus kauszuk anyagú hőszigeteléssel kell ellátni.
- A műszaki leírás, tervek és költségvetés együtt kezelendők.
- A dilatációknál történő csőátvezetéseket védőcsőben kell szelrelni !

**EN-EN STÚDIO '93 KFT.**  
 4400 Nyíregyháza, Ózka u. 47. fsz/7.  
 Mobil: 30/40-32-732

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Épíró:	Megrendelő:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Dátum:	2016.06.
Építész tervező:	Munka megnevezése:	BENC'S VILLA	Méretarány:	1:50
Laskai Zoltán	Rajz tárgya:	4400 Nyíregyháza, Sötéti út 54. Hrsz.:2185	Rajzsám:	GF-01
Szerkesztő-rajzoló:		ALAGSORI ALAPRAJZ	Munkaszám:	EN2016/26
Laskai Zoltán	Tervfajta:	Kiviteli terv	Rajzterület:	

Kam.szám.: G/TJ/0/TE-15-0276