



P1 Primer oldali Fűtés-Hűtés
 Ø76/a-le
R1 Radiátor fűtés
 3/4"-3/4"/a-le
F1 Fan-coil Fűtés-Hűtés
 6/4"-6/4"/a-le

DunaferrLux-Uni DK 600-60 483 W
 DunaferrLux-Uni DK 600-100 806 W
 DunaferrLux-Uni DK 600-140 128 W
 DunaferrLux-Uni DK 600-60 483 W

Padlófűtés-4,5m²
 100 mm-es osztás

JELMAGYARÁZAT:

—	Fűtés előremenő vezeték (szabodon)	⊗	Golyóscsap
- - -	Fűtés visszatérő vezeték (szabodon)	⊕	Szabályzó szelep
—	Fűtés előremenő vezeték (aljzatban)	○	Szivattyú
- - -	Fűtés visszatérő vezeték (aljzatban)	⊖	Visszacsapó szelep
—	Fűtés-Hűtés előremenő vezeték	⊗	Termostatikus radiátor szelep
- - -	Fűtés-Hűtés visszatérő vezeték	⊕	Szigetelés
—	Napkollektoros csővezeték rendszer	⊕	Légtelenítő, légedény
		⊖	Úritő
		⊗	Motoros szabályzó szelep

MEGJEGYZÉS:

- A falban és aljzatban szerelt műanyag csővezetékkel 5 mm vtg polietilén, vagy poliuretán anyagú csőhéjjal kell szigetelni.
- Az épületen belül, szabadon szerelt csővezetékkel 2"-ig 20mm 2" felett 30 mm vtg. szintetikus kaucsuk anyagú hőszigeteléssel kell ellátni.
- A műszaki leírás, tervek és költségvetés együtt kezelendők.
- A dilatációknál történő csőátvezetéseket védőcsőben kell szerelni!

EN-EN STUDIÓ '93 K
 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz/7.
 Mobil: 30/40-32-732

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Építész: Laskai Zoltán	Megrendelő: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Dátum: 2016.06.
Szerkesztő-rajzoló: Laskai Zoltán	Munka megnevezése: BENC S VILLA 4400 Nyíregyháza, Sósatói út 54. Hrsz.:2185	Méretarány: 1:50
Tervfajta: KIVITELI TERV	Rajz tárgya: FŰTÉS-HŰTÉS 1. EMELETI ALAPRAJZ	Rajzsám: GF-03
	Laskai Zoltán Kam.szám.: G/TU0/TE-15-0276	Munkaszám: EN2016/26 Rajzterület: