



**JELMAGYARÁZAT:**

— Gfk —	Elosztó gázvezeték
-----	Tervezett csatlakozó gázvezeték
— GAS —	Tervezett fogyasztói gázvezeték
← ⊙	Befűvő légszelep
→ ⊙	Elszívó légszelep
— —	Szabályozó zsalu ellentétesen mozgó zsalu levelekkel
→	Friss levegő
— —	Ajtó rács, 300x100mm

**MEGJEGYZÉS:**

- Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakozása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzáró esetén (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálósba iktatott) 30 mA érzékenységu vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.
- A gázcsővezeték oldalalon, 1"-ig 1,5m-ként, 1"-tól DN80-ig 2m-ként konzolokra vagy csőfüggesztéssel szerelve.
- A falakon, födémeken való átvezetés védőcsővel szerelendő.
- Kivételzés csak a gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján történhet.
- A MEO elvégzéséig EPH jegyzőkönyv szükséges.
- A turbós kivezetés csak gyári idomokkal és gyári technológiával szerelhető.

**EN-EN STUDIÓ '93 K**  
 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz/7.  
 Mobil: 30/40-32-732

**4400 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

**BENC'S VILLA**  
 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54. Hrsz.:2185

**Rajz tárgya: GÁZELLÁTÁS, LÉGTECHNIKA**

**1. EMELETI ALAPRAJZ**

Dátum: 2016.06.  
 Méretarány: 1:50  
 Rajzsám: GL-03

Munkaszám: EN2016/26  
 Rajzterület:

Tervfajta: KIVETELI TERV  
 Laskai Zoltán  
 Kam.szám.: G/TUO/TE-15-0276

