



MAXAV 40/1 H PACI LN
 fűt. levegő/víz hőszivattyó
 Oh=40 kW (8/13°C)
 Oh=39 kW (45/140°C)
 400V/43A (max=152A)
 1880x1000x1455mm 575kg
 2000x1200x200 mm VB, alap
 30% gykoi, emelt nyomás (6,0m)

JELMAGYARAZAT:

- Gfk ----- Elosztó gőzvezeték
- Gfk ----- Tervezett csatlakozó gőzvezeték
- GAS ----- Tervezett fogyasztói gőzvezeték
- GAS ----- Fűtés-Hűtés előremenő vezeték
- GAS ----- Fűtés-Hűtés visszatérő vezeték

EN-EN STÚDIO '93 KFT.
 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz./7.
 Mobil: 30/46-32-732

TERVEZŐ: Laskai Zoltán
Szerkesztő-rajzoló: Laskai Zoltán

Munka megnevezése: BENCSE VILLA
Rajz tárgya: FÜTÉS-HÜTÉS
HELYSZINRAJZ

Dátum: 2016.06.
Méretarány: 1:250
Rajzszám: GH-01

Munkaszám: EN2016/26
Rajzleírás:

Építési engedély: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
 Megrendelő: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Építés: Laskai Zoltán
 Szépszerviz tervező: Laskai Zoltán

Építési engedély: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz./7.
 Mobil: 30/46-32-732

Építési engedély: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz./7.
 Mobil: 30/46-32-732

Építési engedély: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. fsz./7.
 Mobil: 30/46-32-732

