

M ó d o s í t á s

Nyíregyháza Sóstói út 54 Hrsz:2185 Bencs Villa felújítása és átalakítása kiviteli tervdokumentációjához.

Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Az engedélyes tervhez készített 8,74m² lépcsőház és 9,64m² közlekedő egy légteret képez. A hő és füstelvezető felület a felső szinten, az összevont alapterület, illetve a várható taktikai elvek étkezelésének figyelembe vételével összesen 1,4m² hatásos elvezető felület - minősített nyílászáró alkalmazásával - kialakítására kerül sor. A frisslevegő utánpótlás biztosítása változatlan marad. A módosítás, a kiviteli tervben jelenik meg.

Nyíregyháza, 2016. június

RÉTKÖZI FERENC
tűzvédelmi mérnök
igazságügyi szakértő
Kócsai Kossuth u. 32.
Rétközi Ferenc
Ig. szám: 4690

Tűzvédelmi mérnök

Igazságügyi Tűzvédelmi Szakértő

Ig.sz.4690

Építész tűzvédelmi szakértő

Ig. sz.: I-050/ 2012

Tűzvizsgálati szakértő

Ig.sz.:P-015/2012

Számítás szempontjából mértékadó az emeleti rész, lépcsőház $8,74\text{m}^2$ és közlekedő $9,64\text{m}^2$ - $\Sigma 18,38\text{m}^2$ - alapterülettel.

Lépcsőház: $8,74\text{m} \rightarrow 5\% = 0,437\text{m}^2 \rightarrow$ a minimum követelmény, azaz 1m^2 hatásos felület érvényesül. 2

Közlekedő: $9,64\text{m}^2 \rightarrow 1\% = 0,096\text{m}^2 \rightarrow$ a minimum követelmény, azaz 1m^2 hatásos felület érvényesül.