

# SPINKLER

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT

4400 NYÍREGYHÁZA, TÜNDE U. 18. TEL: 06-42/460-082; FAX: 42/595-211

## VÍZHOZAM-MÉRÉS JEGYZŐKÖNYV

Vízmennyiséget mérő személy: Hajnal Dávid

SPINKLER KFT.

A vízhozam mérés helye:

NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 54. BENCS VILLA VENDÉGHÁZ  
20db FÖLD FELETTI TŰZCSAP KÜLTERÜLETEN  
(SÓSTÓI ÚT) 100 M-EN MELÜL

A mai napon a Cég, telephelyén a föld feletti tűzcsapok hálózati vízhozamát megvizsgáltuk.

Megállapítottuk: ..... 2 ..... db föld feletti tűzcsapok vízhozama ..... 1400 ..... liter/perc/db  
..... — ..... db föld feletti tűzcsapok vízhozama ..... — ..... liter/perc/db  
..... db föld feletti tűzcsapok vízhozama ..... liter/perc/db

Nyíregyháza, 2016. .... 07. 15 .....

Hajnal Dávid

Hajnal Dávid (Spinkler Kft.)

Faldán Dániel

A Cég, Intézmény képviselője

**Spinkler Kft**

4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.  
Adószám: 11252050-2-15  
Bsz.: 11615000-01544700-15000005

B5 ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ Szolgáltató Kft.  
4400 Nyíregyháza, Luther tér 10.  
Adószám: 13609575-2-15