

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

PORTAL-INFO KFT.

Nyíregyháza

Pető u. 19.
4551

Nyíregyháza, 2017. november 20.

Tárgy: Tervjóváhagyás.

Tisztelt Tervező Úr!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyíregyházi áramhálózati üzemhez jóváhagyás, hiánypótlás céljából 3 példányban eljuttatott - 2017. 11.16. napján (23581131/2017) bejövő iktatószámmon nyilvántartott, - kérelem szerint,

Nyíregyháza Lakóutcák fejlesztése miatt elektromos oszlopok áthelyezése (0,4 kV-os hálózat átépítés)

tárgyú, **P-23/2017** tervezési munkaszámú tervdokumentációt megvizsgáltuk, és - a hátoldali feltételekkel, alábbi kikötésekkel - **a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk:**

- **A tervező kötelessége** - az ellenőrző lista szerinti tartalommal és sorrendben az előírt dokumentáció összeállítása, az esetleg még felmerülő **mindennemű hiányság pótlása.**
- Az tervben térítvevénnel, vagy más módon dokumentált megkeresésekre időközben beérkezett nyilatkozatok másolatát kérjük a kiviteli dokumentációhoz csatolni!

Ez a jóváhagyás a mai naptól kettő évig érvényes.

Üdvözlettel:

Miklós Zsolt
E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10

kiemelt területi üzemeltetési irányító

Zólyomi Csaba

területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.



Üi: Migrócziné Zsák Eszter
T: +3630/466-9409
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
eszter.m.zsak@ehszer.hu

23607655/2017
iktató szám:.....

Management:
Haraszi Judit
Tóth Béla
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

Tervjóváhagyás

- A kivitelezés során beadandók a műszaki leírásban foglaltak, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM. sz. rendelet előírásai.
- Üzemelő 0,4kV, 11kV vagy 22kV névleges feszültségű hálózatokon munkát végezni csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től megrendelt feszültségmentesítést követő munkaterület átadás-átvétel után lehetséges.
- Jóváhagyásunk csak a hálózati beavatkozásra vonatkozik. Hálózatunk meglévő állapotát, annak paramétereit, a tervező által megadottnak, egyeztetettnek és valósnak tekintjük.
- Jóváhagyott tervtől eltérni csak előzetes hozzájárulásunkkal lehet.
- Az engedélyezési díjak (pl. vezetékjog stb.) a megbízót terhelik.