

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Portál-Info Kft.

Nyíregyháza
Pető utca 19
4551

**E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Nyíregyháza**
4400 Nyíregyháza
Bethlen G. u. 53
www.eon-hungaria.com
Vincze Erzsébet
T: 30/630-77-78
erzsebet.vincze1.ext@eon-
hungaria.com
Levélazonosító:
K 1366 / 2016

Nyíregyháza, 2016. január 29.

Tárgy: Tervjóváhagyás

Tisztelt Szánthó Csaba Úr!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyíregyházi áramhálózati üzemhez jóváhagyás céljából 3 példányban eljuttatott – 2016. 01.29. napján (003222 / 2016) bejövő iktatószámon nyilvántartott, - kérelem szerint,

**Nyíregyháza, Sóstófürdő – Vénusz utca
útépítés, csapadékvíz elhelyezés kapcsán
0,4kV hálózat kiváltás**


tárgyú, P – 25/2015 tervezési munkaszámú tervdokumentációt megvizsgáltuk, és - a hátoldali feltételekkel, alábbi kikötésekkel - **a terv szerinti kivitelezéshez hozzájárulunk:**
- **A tervező kötelessége** - az ellenőrző lista szerinti tartalommal és sorrendben az előírt dokumentáció összeállítása, az esetleg még felmerülő **mindennemű hiányosság pótlása.**
- Az tervben térítvénnel, vagy más módon dokumentált megkeresésekre időközben beérkezett nyilatkozatok másolatát kérjük a kiviteli dokumentációhoz csatolni!

Ez a jóváhagyás a mai naptól kettő évig érvényes.

Üdvözlettel:


Pántya Attila
üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Miklós Zsolt

kiemelt területi üzemeltetési irányító

**E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Nyíregyháza**

Kapják: Eredeti példány: Címzett

Másolati példány: dokumentációtár

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064/377

Tervjóváhagyás

- A kivitelezés során beadandók a műszaki leírásban foglaltak, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM. sz. rendelet előírásai.
- Üzemelő 0,4kV, 11kV vagy 22kV névleges feszültségű hálózatokon munkát végezni csak az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től megrendelt feszültségmentesítést követő munkaterület átadás-átvétel után lehetséges.
- Jóváhagyásunk csak a hálózati beavatkozásra vonatkozik. Hálózatunk meglévő állapotát, annak paramétereit, a tervező által megadottnak, egyeztetettnek és valósnak tekintjük.
- Jóváhagyott tervtől eltérni csak előzetes hozzájárulásunkkal lehet.
- Az engedélyezési díjak (pl. vezetékjog stb.) a megbízót terhelik.