

TPA HU Kft.

Illatos út 8.
H-1097 Budapest

Tel.: +36 (1) 211-3220
Fax: +36 (1) 358-5475
<http://www.tpaqi.com>



VIASYS-PLAN Kft.
Ezüstfenyő utca 19.
4551 Nyíregyháza

Jelentés száma:	Projekt-szám:	Ügyintéző / e-mail cím	Helyszín, dátum
17/TPA_NYI/80	-	Danka Csaba csaba.danka@tpaqi.com	Oros, 2017.09.12.

VIZSGÁLATI JELENTÉS

Nyíregyháza, Család utca

Ezen vizsgálati jelentés 5 oldal terjedelmű.

Előzmények:

A VIASYS-PLAN Kft. megbízta a TPA HU Kft. - t, hogy a Nyíregyháza, Család utca tervezési feladataihoz szükséges pályaszerkezet feltárásokat végezze el és a rétegrendi felépítéseket dokumentálja. A pályaszerkezet feltárásokat Ø 150 mm átmérőjű fúrókoronával végeztük, majd a furatokat hidegaszfalt keverékkel állítottuk helyre.

Vizsgálat időtartama:

2017.09.12 - 2017.09.12.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danka Csaba', located at the bottom right of the page.

Rétegrendi felépítések:

1. Nyíregyháza, Család utca 172. szám előtt tengelytől 1,7 m

Rétegfelépítés: 5 mm felületi bevonat (8-11 mm szemnagyság)
30 mm aszfaltbeton (11-16 mm szemnagyság)
65 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyság)
kb. 125-130 mm makadám alapréteg
Tükörszint (helyi talaj)



1. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Család utca 172. szám előtt tengelytől 1,7 m



2. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Család utca 172. szám előtt tengelytől 1,7 m

2. Nyíregyháza, Család utca 67. szám előtt tengelytől 1,7 m

Rétegfelépítés: 5 mm felületi bevonat (8-11 mm szemnagyság)
64 mm aszfaltbeton (11-16 mm szemnagyság)
25 mm aszfaltbeton (8-11 mm szemnagyság)
kb. 190-195 mm makadám alapréteg
Tükörszint (helyi talaj)



3. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Család utca 67. szám előtt tengelytől 1,7 m



4. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Család utca 67. szám előtt tengelytől 1,7 m



TPA
TPA HU KFT.
Dankó Csaba
GABOR DE...
területi laboratóriumvezető