

TPA HU Kft.

Illatos út 8.
H-1097 Budapest

Tel.: +36 (1) 211-3220
Fax: +36 (1) 358-5475
<http://www.tpaqi.com>



VIASYS-PLAN Kft.
Ezüstfenyő utca 19.
4551 Nyíregyháza

Jelentés száma: 17/TPA_NYI/73	Projekt-szám: -	Ügyintéző / e-mail cím Danka Csaba csaba.danka@tpaqi.com	Helyszín, dátum Oros, 2017.09.08.
----------------------------------	--------------------	---	--------------------------------------

VIZSGÁLATI JELENTÉS

Nyíregyháza, Damjanich utca (Huszár sor - Toldi utca között)

Ezen vizsgálati jelentés 3 oldal terjedelmű.

Előzmények:

A VIASYS-PLAN Kft. megbízta a TPA HU Kft. - t, hogy a Nyíregyháza, Damjanich utca tervezési feladataihoz szükséges pályaszerkezet feltárásokat végezze el és a rétegrendi felépítéseket dokumentálja. A pályaszerkezet feltárásokat Ø 150 mm átmérőjű fúrókoronával végeztük, majd a furatokat hidegaszfalt keverékkel állítottuk helyre.

Szelvényezés kezdete a Huszár sor útcsatlakozás felől.

Vizsgálat időtartama:

2017.09.08 - 2017.09.08.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danka Csaba', is located at the bottom right of the page.

Rétegrendi felépítések:

1. Nyíregyháza, Damjanich utca 0+055 km. sz. jobb oldal tengelytől 1,9 m

Rétegfelépítés: 28 mm aszfaltbeton kopóréteg (4-8 mm szemnagyság)
47 mm aszfaltbeton (11-16 mm szemnagyság)
kb. 195-200 mm kavicsbeton alapréteg
Homokos-kavics védőréteg



1. kép: Fúrást követően Nyíregyháza, Damjanich utca 0+055 km. sz. jobb oldal tengelytől 1,9 m



2. kép: Fúrt minta Nyíregyháza, Damjanich utca 0+055 km. sz. jobb oldal tengelytől 1,9 m


Danka Csaba
területi laboratóriumvezető
1117 BUDAPEST
(Műpark D. épület)
16