

## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Bíró Pál** (név)  
**BÍRÓ ÉS TÁRSA KFT.** (cég)

képviselében felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát<sup>1</sup>** a **Nyíregyháza Kemecei Szerviz úton, Szikes, Zivatar, Zsuzsanna és Álmos utcákban tervezett út-építés és csapadékvíz elvezetés engedélyes tervének elkészítése tárgyában, egyeztetés céljából.**

Az ágazat képviselője (Törköly Tamás) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

*A tervezett útépitések és csapadékvíz elvezetések nyomvonalá kezelésünkben lévő ivóvízgerinc vezetéseket, valamint ivóvíz bekötő vezetéseket érintenek, illetve keresztezi azokat. A vízvezetékek magassági vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk. A tervezett út építésénél minimum az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságok betartását írjuk elő. Azokon a helyeken, ahol az út alapozási szintje megközelíti az üzemelő ivóvíz vezeték az építés idejére írásban kérünk szakfelügyelet megrendelni. Az ivóvíz gerinc és bekötő vezeték fölött minimum 1,20 m földtakarást kell biztosítani. A burkolatba eső szerelvényeket szintbe kell emelni, illetve a tűzcsapokat, közkifolyókat a burkolat szélétől min. 1 m-re kell kihelyezni. Az ivóvíz gerinc vezeték nyomvonalát, valamint a bekötővezetékek pontos helyét a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen fel kell tární nyomvonalbejárás során. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét (Szilágyi Miklós Zoltán 06 20/9595564) Szakfelügyeletet a 06-42/523-610 telefax számon lehet megrendelni.*

*A fentiekben leírtak figyelembevétele esetén az engedélyezéshez hozzájárulunk.*

*Az elkészült tervet kérjük egy példányban Társaságunk Vízellátási ágazatának műszaki irodájára szakvéleményezésre benyújtani.*

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása olyan szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen felel meg. A tényleges vízvezetési nyomvonalak a megadottól akár 1-2 m-rel is eltérhetnek. Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára. A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni. A tervkészítés során további egyeztetést **nem kérünk<sup>1</sup>**

Nyíregyháza 2017. év 03. hónap 17. nap

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége  
Víz és Csatornázási Zrt. kiegészítő Működő  
Részvénytársaság  
Vízellátási Műszaki Iroda  
440 Nyíregyháza, Tó u. 5.

*[Handwritten signature]*

.....  
tervező

.....  
üzemeltető

<sup>1</sup>nem kívánt rész törlendő