



Átfolyós víznyelőakna

B-B metszet

C-C metszet




A-A metszet




Víznyelős végakna

B-B metszet

C-C metszet





A-A metszet



Megjegyzések:

- Betonminőség: C20-32/KK-vz2
- Betonkészítés: MI-04-19-81 szerint.
- Habarcsminőség: Hvz 200 MSZ 16000/1-86 szerint.
- Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább 300 kg/m³ 350-es (vagy ezzel egyenértékű) cementet tartalmazzon.
- Előregyártott aknaelemek esetén egymáshoz illesztésük cementhabarccsal, vagy SIKADÚR-41 ragasztóval történhet.
- Az egyenlőten süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csökötést kell létesíteni.
- Az aknafedlap fajtáját, elhelyezési módját és teherbírását a tervezett közmű üzemeltetőjének előírásai, illetve a beépítés helye alapján kell meghatározni.
- A zökendősámban elhelyezett aknaeretet C12-32/KK betonból készített 1,0x1,0 m-es betongallérral kell körülvenni.
- A műanyag csatornákat a csőfajtaához tartozó befalazó karimával, vízszórón kell az aknába bekötöni.
- Az aknát 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazatra kell építeni és az altalajjal együtt Trg=95%-ra kell tömöríteni.
- A beépítendő aknák mélysége és a csatlakozó csövek mérete a helyszínrajzokon, illetve a hossz-szelvényeken található!

		BARTHÉRV BT. BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
ÉPÍTETŐ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.			
LÉTESÍTMÉNY: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kőkény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE: Négyszögletes kialakítású víznyelőakna terve			
VEZETŐ TERVEZŐ:  Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRŐK: Balogh Adrienn	DÁTUM: 2015. 12. hó TERÜLET: 0,12 m ²	TERVFAJTA: Vízjogi létesítési engedélyezési terv LÉPTÉK: TÖRZSSZÁM: BARTH-0037/2015. RAJZSZÁM: T-05.