

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Korcsmáros Rudolf** (név)
AQUA Tervező Kft (cég)

Képviselőtében felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát¹** a **Nyíregyháza, Igrice csatorna Berenát utcától északra eső terület mederbővítése** egyeztetésével kapcsolatban.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett nyomvonal kezelésünkben lévő ivóvízgerinc vezetékét érint, és keresztez. A vízvezetékek magassági vonalvezetéséről nem rendelkezünk nyilvántartással. A tervezett közmű elhelyezésénél minimum az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságok betartását írjuk elő. Azokon a helyekre, ahol a nyomvonal megközelíti az üzemelő ivóvíz vezetékét az építés idejére írásban kérünk szakfelügyeletet megrendelni. A keresztezések fúrással történő kivitelezése esetén kérjük előre jelezni a megrendelőn a keresztezés kivitelezésének pontos időpontját. Az ivóvíz gerinc vezeték nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. A munkaterület átadásra meg kell hívni Részvénytársaságunk képviselőjét. Szakfelügyeletet a 05-42/523-610 telefax számon lehet megrendelni. Az elkészült kiviteli tervekből 1 pld-t műszaki irodánkra szakvéleményezésre nyújtsonak be.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.


A nyomvonalak , objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.


A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést **nem kérünk**¹

.....2014.....év.....11..... hónap.....27.....nap



tervező



üzemeltető

¹nem kívánt rész törlendő