

„Közműterv-M'93” Kft

Selyem u. 21/B. I/1.
Nyíregyháza
4400

Nyíregyháza, 2014. december 11.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Nyíregyházi Hálózati Régió
4400 Nyíregyháza
Bethlen G. u. 53.
www.eon-hungaria.com
Szűcs Lajos
T: 30-3782-886
F: 42-420-627
lajos.szucs@eon-hungaria.com

Levélazonosító/2014/K 26583

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat vízjogi **létesítési engedély** kérelemhez.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Nyíregyháza, Igrice (VIII/1 mellékág) csatorna Berenát utcától északra eső részének mederbővítése (Tsz: 03-475/14-K) című engedélyezési dokumentációt 2014. december 02-án megkaptuk (ikt.sz.: 40437)

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartási szakterületével 2014. 10. 27-én történt egyeztetés szerint, a tervezett mederbővítés és áteresz-építés társaságunk tulajdonában, meglévő 0,4 kV-os közcélú földkábel keresztes és rendszerhasználói tulajdonú térvilágítási földkábel keresztes, ezért fokozott óvatosság szükséges.

A kivitelezés során betartandók az MSZ 151, az MSZ 7487 és az MSZ 13207 szabványok előírásai, valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet).


Társaságunk tulajdonában lévő kábelek, műtárgyak biztonsági övezetén belül csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 15 nappal korábban, írásban szíveskedjenek megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni.


A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

A fentiek figyelembe vételével a létesítési engedély kiadásához **hozzájárulunk**.

Tisztelettel:


Czipár József
regionális hálózati
koordinátor


Zólyomi Csaba
regionális hálózati
területi referens

Igazgatóság:
Kiss Attila
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064/377