

Címzett:	<b>KÖZMŰTERV-M93 KFT.</b>	Tárgy:	<b>Üzemeltetői nyilatkozat</b>
Irányítószám:	<b>4400</b>	Dátum:	<b>2014.12.08</b>
Cím:	<b>Nyíregyháza</b>	Iktatószám:	24048-2014
Utca:	<b>Selyem utca</b>	Ügyintéző:	<b>Törköly Tamás</b>
Házzám:	<b>21/B. I/1.</b>	Melléklet:	

## Tisztelt Címzett!

A VIII/1. mellékág (Igrice) csatorna (0278 hrsz.) Nyíregyháza Berenát utca (05117 hrsz.) és 0279/2 hrsz-ú ingatlanon található magán bekötőút közötti szakaszának mederbővítésével, fenékszintjének magassági problémáinak megoldásával kapcsolatosan elkészített vízjogi engedélyes tervet köszönettel vettük. Mivel a csatorna átépítése kezelésünkben lévő ivóvízhálózatot, 0279/2 hrsz-ú bekötőúton található DN300 átmérőjű ac anyagú vezetékeket, valamint a Berenát utcai átereszben található DN100 átmérőjű ac anyagú vezetéket érinti ezért, társaságunk vízellátási ágazata részéről a tervvel kapcsolatos nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- A mederbővítéssel érintett csatornaszakaszon, az átereszekben található, kezelésünkben lévő vízvezetékek nyomvonaláról, magassági és vízszintes vonalvezetéséről pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, ezért a kivitelezés során, amennyiben szükséges, a vezetékek nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tární. A mederbővítés és áteresz felújítás, átépítés során kérjük az MSZ 7487 szabvány szerinti védőtávolságokat betartani.
- A kivitelezéskor a vízvezetékek körül legalább 1 méter földtakarást kell biztosítani a fagyvédelem miatt.
- Az ivóvízvezetékek nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell nyomvonalbejárás során. Azokra a helyeken ahol a nyomvonal keresztezi az üzemelő ivóvízvezetéket az építés csak Társaságunktól megrendelt szakfelügyelet mellett végezhető. A fúrással történő keresztezés kivitelezés pontos időpontját kérjük Társaságunknak írásban jelezni.
- A munkaterület átadásra meg kell hívni Társaságunk képviselőjét. A szakfelügyelet megrendelését, valamint a munkálatokkal kapcsolatosan tett, fent említett bejelentéseket a 06 42/523-610 telefax számon lehet, írásban megtenni.

A VIII/1. mellékág (Igrice) csatorna (0278 hrsz.) Nyíregyháza Berenát utca (05117 hrsz.) és 0279/2 hrsz-ú ingatlanon található magán bekötőút közötti szakaszának mederbővítésével, fenékszintjének magassági problémáinak megoldásával kapcsolatos vízjogi engedély kiadásához társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk, valamint a kivitelezés megkezdését nem kifogásoljuk.

**SULYOK BÉLA**  
vízellátási műszaki vezető

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

**ERDEI GÁBOR**  
vízellátási műszaki irodavezető