

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

BARTHERV Bt.

Nyíregyháza

Dózsa Gy út. 4-6.V/4.

4400.

E.ON Tiszántúli

Áramhálózati Zrt.

Régióközpont Nyíregyháza

4401 Nyíregyháza,

Pf.:405.

www.eon-hungaria.com

Zima Sándor

T: 42-523-109

F: 42-420-627

sandor.zima@eon-hungaria.com

Levélazonosító **2979** / 2014

Nyíregyháza, 2014. február. 05.

Tárgy: Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához beadott **(2621/2014.01.27)** „Nyíregyháza, Korong - Meggyfa út csapadékvíz elvezetés” engedélyezési tervhez üzemeltetői nyilatkozat kér. Fentiekkel kapcsolatban, a következő nyilatkozatot adjuk:

- Az igénylő neve: BARTHERV Bt.
- címe: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy út. 4-6.V/4.
- Az ingatlan címe: Nyíregyháza, Korong - Meggyfa út.
- rendeltetése: csapadékvíz elvezetés.

A beadott, s nyilvántartásunkon 2013.12.10. – én egyeztetett, helyszínrajzok, vizsgálata szerint, „Nyíregyháza, Korong - Meggyfa út csapadékvíz elvezetés” engedélyezési terve szerint végzendő munka, érinti, keresztezi tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő **0,4 kV-os** légvezetékes hálózatunkat és annak hatásterületét, és a **0,4 kV-os** földkábeles hálózatunkat és annak hatásterületét, illetve **0,4 kV-os** csatlakozó földkábeles hálózatunkat és annak hatásterületét.

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá:

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápatintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

Igazgatóság:

Mező Csaba

Gelencsér Lajos

Patay László

Ahol kábeleinkre szilárd burkolat kerül, úgy azok mechanikai védelmét el kell végezni, a védelem módját a végleges tervben szerepeltetni, kell.

Székhely:

4024 Debrecen,

Kossuth u. 41.

Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság

Cg 09-10-000064/377

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és azok hatás területén (biztonsági övezetén) belül csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett.

A szakfelügyeletet az érintett szakasz kivitelezési munkálatainak a megkezdése előtt 25 nappal az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Központjában, írásban kérjük megrendelni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- az igénylő (cég) nevét címét,
- az igénylő (cég) adószámát,
- a munkavégzés pontos idejét, helyét, időtartamát
- az igénylő (cég) számlaszámát (Bank nevét)
- kapcsolattartó nevét, és telefonszámát

A munkaárok eltakarása során a **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni.

Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.

A kábeleink azok létesítésekor -0,7 m szinten kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését.

Amennyiben a tulajdonunkban, és üzemeltetésünkben lévő közműveink áthelyezésének, átépítésének igénye merül fel, és arra műszaki lehetőség van, valamint költségeit a megrendelő fedezi, úgy azt Társaságunk áthelyezi.

Az áthelyezés, átépítés kivitelezéséhez szükséges az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv.


A tervezés megkezdése előtt a tervezőnek egyeztetést kell tartania az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ez ügyben illetékes műszaki nyilvántartójával ☎ (42/523-100 ; 432-42 mellék) és területgazdájával ☎ (42) 523-129!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!

A kivitelezés folyamán kérjük betartani a 132 kV, és 22 kV-os és 0,4kV-os hálózatok megközelítésére vonatkozó szabványokat (MSZ 7487, MSZ 13207) és a villamosmű biztonsági övezetéről és a biztonsági övezeten belüli munkavégzésről szóló 2/2013.(I.22.) NGM rendeletben előírtakat.


Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 1 évig tartjuk érvényben.
Kérjük levelünkben foglaltak szíves megértését és elfogadását.

Üdvözlettel:


Vincze László
Hálózati Régióvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

1.


Czipar József
Regionális hálózati koordinátor

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.