



ERKEZETI
2013-12-19
IKTATVA
2013/2013/0007/2013

TIGÁZ-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 42-597-534 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

BARTHERV Bt.

4400 Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 4.-6.

Tárgy: Közműnyilatkozat **Nyíregyháza, Meggyfa – Korong** utak csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.

T. Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A § (8) bekezdés a) – f) pontok és (8a), (9), (10) bekezdései, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott BARTH-0008/2013 CS-01 rajzszámú terve kapcsán **az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adja tárgyi beruházás vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.**

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett csapadékvíz hálózat építési munkáinak nyomvonala érinti a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Nyíregyháza, Meggyfa és Korong utcákban üzemelő középnomású gázelosztó rendszerek nyomvonalát.

A tárgyi munkák vízjogi létesítési engedélyezéséhez Társaságunk részéről hozzájárulunk.

A munkavégzés indításához szükséges kiviteli terveket kérjük Társaságunknak egyeztetés céljából megküldeni.

A kiviteli tervek készítésekor az alábbiakra kérünk tekintettel lenni:

A gázelosztó rendszer megközelítése, keresztezése esetén be kell tartani MSZ 7487/2-80 szabvány valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet vonatkozó előírásait. A tervezéssel érintett középnomású gázelosztó vezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől számított 4-4 méter, amelyet biztonsági övezetként kell figyelembe venni. A gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1988 Korm. rendelet előírásai szerinti tilalmakat és korlátozásokat figyelembe kell venni, azokat be kell tartani.

Jelen nyilatkozat – amely kivitelezésre nem jogosít - a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Társaságunk jelen nyilatkozatért díjat számít fel, a számlát az Önök postai címére küldjük meg.
Nyíregyháza, 2013. december 13.

TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft.
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉGE DEBRECEN
4030 Debrecen, Híd u. 1.

TIGÁZ-DSO Kft.

Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor



206020000/006477-002/2013



208826618



Nyilvántartási szám:
503/0089(4)-1-219(4)-1

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék