

Közműkezelői Hozzájárulás



Cég:
BARTHERV BT

Tárgy:
Nyíregyháza , Megyfa u – Korong u csapadékvíz elvezetése

UPC Magyarország Kft.
Nyíregyházi
Kirendeltség

Bocskai út 22
4400

Nyíregyháza
T +36 (42) 784 373
F +36 (42) 410-615

www.upc.hu

Tisztelt Cím !

A tárgyban jelzett tervezett munkálatok társaságunk CATV hálózatát **érinti**. A tervezett létesítmény a tárgyban jelzett utcákban, valamint a Palánta utca érintett szakaszán a D2 gerinchálózatot, és D3 lakásbekötéseket keresztezi, illetve azzal párhuzamosan halad. Hálózatunk 2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet mellett. Az alépítményünk pontos nyomvonalát és fektetési mélységet kézi földmunkával kell megállapítani.

Amennyiben a tervezett munkálatokkal egyértelműen összeegyeztethető meghibásodás bekövetkezik a catv hálózatban, annak helyreállítási költsége a beruházást, terheli.

A fent leírtak betartása mellett a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk.

A kiviteli tervet kérem egyeztetni.

Nyíregyháza, 2013-12-11

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Adóazonosító szám: 10920030-30-36
Szilágyi György
közműegyeztetés



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Észak-alföldi szolgáltatási központ

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-243 Fax: 42/314-273

Ügyiratszám: 4203393-46308919-1/2013
Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2013.12.12
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: **BARTH-0008/2013**
Tárgy jellege: **Csapadékvíz elvezetése**
Tárgy helyszíne:
Tárgy: Nyíregyháza, Meggyfa utca - Korong utca csapadékvíz elvezetése vízjogi engedélyezési terve

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény

Földkábel

Földfeletti

Nincs

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Kábelhálózat üzemeltetési osztály Dél-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 4047 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszkap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.


A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv **NEM** pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2013.12.12

Magyar Telekom Nyrt.
Műszaki szolgáltatások igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 5.
4401 Nyíregyháza, Pf. 58
Tel: 42/406-243 Fax: 42/314-273


Vida Imre
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

13

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

BARTHÉRV BT.

Patvaros Sándorné +36202680999

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma



egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Csütörtök 9.00-13.00

**E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2013. 12. 10. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Nyíregyháza részéről: Szegedi, Sándorné
BARTHÉRV Bt. részéről: Patvaros Sándorné, +36 42 504298

Tárgy: Nyíregyháza, Meggyfa utca - Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes terve.

A Hálózati Régió Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.
1 kV-os földkábel(eke)t érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni.

A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Zima Sándor, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 42 523109, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Nyíregyházi Régió,

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejáta után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Törzsszám: BARTH-0008/2013.



aláírás

Patvaros Sándorné
BARTHÉRV Bt.



aláírás

Szegedi, Sándorné
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Nyíregyháza

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régióközpont
Nyíregyháza

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **Patvaros Sándorné** (név)
BARTHTERV Bt. (cég)

képviselésében felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási ágazatát¹**
Nyíregyháza, Mgygyfa, Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes
terveinek egyeztetése céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény
kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezési területeken kezelésünkben lévő ivóvízhálózatok találhatóak. Azokon a helyeken, ahol a tervezett zárt csapadécsatornák a meglévő vízvezetékek tengelyével, az útszél és a telekhatár között párhuzamosan futnak a vízvezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkkal, szakfelügyeletünk mellett fel kell tární és a vízvezeték tényleges helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről dönteni. A kivitelezés során a vízvezeték és a csapadécsatorna palásijának vízszintes vetületei között mérve 1,5 m védőtávolságot kérünk tartani. A csapadék csatornán lévő, aknák víznyelők, vagy egyéb műtárgyak falsíkja és a vízvezeték között min. 0,7 m védőtávolságot kérünk tartani. Aknákat víznyelőket az ivóvíz gerinc és bekötővezetésekre nem szabad telepíteni. A gerincvezeték kiváltás során a meglévővel azonos átmérőjű KPE SDR 17 anyagú csövet kérünk használni. A keresztezéseknél védőcső nélkül min. 0,2 m védőtávolságot kell tartani, ahol ez nem biztosítható valamelyik csövet 0,5-0,5 m túlnyúlással védőcsőbe kell helyezni. Szintbeli keresztezéseknél a vízvezeték kiváltást a Nyírségvíz Zrt-től kell megrendelni. Szakfelügyeletet, kiváltást faxon a 06-42/5523-610 számon kérjük megrendelni.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen¹ felel meg.


Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk¹

A tervekből 1 példányt üzemeltetői szakvélemény kiadása céljából kérünk részünkre eljuttatni.

Nyíregyháza, 2013. év.....12..... hónap.....11.....nap



tervező *u.*

BARTHTERV Bt.

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. V/4.
2.


NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térség
Víz és Csatorna Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Ivóvíz Ágazat Műszaki Iroda
Nyíregyháza, Tó u. 5.

üzemeltető

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **BARTHÉRV Bt**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási/Csatornázási ágazatát** a
Nyíregyháza Meggyfa u.- Korong u. csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyes terv

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Nagy Zoltán

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett létesítmény kivitelezés alatt lévő szennyvíz közcsatornát érint. A feltüntetett nyomvonalak csak tájékoztató jellegűek, kiviteli terv készítése előtt egyeztetni szükséges. Szennyvízvezetékek keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezéshez kérjük műszaki szakfelügyelet megrendelését Ágazatunk Műszaki Irodájától.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk, a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételeesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékeltlen átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést **kérünk**

Az elkészült kiviteli tervekből az üzemeltetői szakvélemény megkéréséhez ill. kiadásához 2 példány tervdokumentációt szíveskedjenek ágazatunknak megküldeni.

Nyíregyháza 2013. december 11.

tervező **BARTHÉRV Bt.**

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. VI/4.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/113 mell.

üzemeltető