


1:500

1:100

Terepszint [m.B.f.]	117.15	117.15	117.1
Takarás [m]	1.49	1.56	1.74
Csőtető [m.B.f.]	115.66	115.59	115.36
Leásás mélysége [m]	1.65	1.72	1.9
Munkaárok fenékszint [m.B.f.]	115.5	115.43	115.2
Szelvény [m]	0+000	0+003	0+006.8
Lejtés [‰]	51.3‰	-4.3‰	-14.4‰
Épül összesen	46.26 m D160 KPE 160 nyomóvezeték		

Záportároló
 81-es iránytörés, jobbára
 bekötés Ø200=4.8 m KG
 meglévő szennyvízbekötés
 meglévő gázbekötés
 gázvezeték meglévő vízbekötés
 meglévő telefonkábel
 meglévő vízbekötés
 gázvezeték
 meglévő gázbekötés
 meglévő tv. kábel
 bekötés Ø200=2.9 m KG
 meglévő szennyvízbekötés
 81-es iránytörés balra
 meglévő szennyvízvezeték
 meglévő telefonkábel
 meglévő gázvezeték
 79-es iránytörés jobbra
 gázvezeték
 meglévő gázbekötés
 meglévő szennyvízbekötés
 meglévő telefonkábel
 meglévő vízbekötés
 42-es iránytörés jobbra
 meglévő gázvezeték
 45-es iránytörés balra
 meglévő tv. kábel
 Csatlakozik CSK 2-0-0 csatorna - 114.68 mBf



BARTHÉRV BT.

BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6./V/4.
 Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
 e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY 'Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése'				
Nyíregyháza, Meggyfa utca- Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terve				
TERV MEGNEVEZÉSE				
CSNYK 3-0-0 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye				
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA	TÖRZSSZÁM
Bartha Miklós VZ-T-TELL 15-0150	Hegedűs Tamásné	2013.12.09.	Eng. Terv	BARTH-0013/2013
TERÜLET		LEPTÉK	RAJZSZÁM	
..... m ²		M 1:500, 1:100	CSK-02.9.	