



Felső - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.

Telefon: (42)502-200 Fax: (42)502-202

E-mail: titkarsag@fetivizig.hu Web: www.fetivizig.hu



| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|
| Ügyiratszám: | I-0527-005/2015. | Tárgy: | Adatszolgáltatás a „Nyíregyháza bel- és csapadékvíz elvezető csatornák II. rész - Nyulastói csatorna és Wetsik Vilmos utca vízgyűjtője” Tanulmánytervéhez kapcsolódóan – csapadékvíz bevezetés a Nyulastói szivárgóba |
| Ügyintéző: | Végső Viktor | Hivatkozási szám: | 2015/384 |
| Telefon mellék: | 17035 | Melléklet: | |

Major Zoltán úr
ügyvezető

KÖRÉPTERV KFT.

Nyíregyháza,
Selyem u. 21/B. I/2.
4400

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Körépterv Kft. készíti Nyíregyháza MJV bel- és csapadékvíz elvezető csatornák II. rész - Nyulastói csatorna és Wetsik Vilmos utca vízgyűjtője tanulmány tervét. Az összegyűjtött csapadékvíz bevezetését a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Nyulastói szivárgóba tervezik.

Tisztelt Cím 2015. október 21-én e-mail-en történt megkeresése alapján adatokat kért a bevezetés tervezéséhez.

A mellékelt helyszínrajz és a tervezővel történt egyeztetés alapján megállapítottuk, hogy a Nyulastói szivárgóba az 1+250 km szelvényében (végszelvényben) lenne bevezetés.

Az érintett csatorna engedélyezett adatai a bevezetés szelvényében:

| Csatorna neve: | Nyulastói szivárgó |
|---------------------------------|--------------------|
| Szelvényszám: (km) | 1+250 |
| Engedélyezett fenékszint: (mBf) | 100,32 |
| Mértékadó vízszint: (mBf) | 100,63 |
| Fenékszélesség: (m) | 0,5 |
| Fenékesés: (‰) | 0,6 |
| Rézsűhajlás: | 1:1,5 |
| Vízhozam: (m ³ /sec) | 0,06 |
| Parti sáv | 3-3 m |

Tervezési előírások:

A Nyulastói szivárgó vízszállító képessége alacsonyabb, mint a bevezetni tervezett csapadékvíz mennyiség, ezért célszerűnek tartjuk a vízszállító képesség növelésének betervezését. A Nyulastói szivárgó befogadója a Simai (IX.) főfolyás, amely jelenleg is túlterhelt, ezért célszerűnek tartjuk egy puffer tározó betervezését a Nyulastói szivárgón, a terhelés időbeni elkülönítésére, csökkentésére.

Kérjük továbbá, a biztonságosabb elvezetés érdekében, a Simai (IX.) főfolyás kotrásának betervezését, a Nyulastói szivárgó becsatlakozása (5+670), és a közút alatti átereszt (5+215) közötti szakaszon.

A terv készítésénél a 83/2014. (III. 14.) Kormány rendeletben a 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM számú együttes közleményben, a 147/2010 (IV.29.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.

- A 83/2014. Korm. rend. értelmében, a vizek és a közcélú vízellátási-művek kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízellátási-művek mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére, a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a 2. § (3) b) bekezdésében meghatározott, a csatorna partéleitől számított 6,0 – 6,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni, **egyéb vízfolyások mentén a 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott, a csatorna partéleitől számított 3,0 – 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni.** A parti sávban külterületen gyepgazdálkodás valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.

A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő kitűzésével az ingatlan használóját felszólíthatja.

- A belvízcsatornába a tervezett becsatlakozás homokfogóval kombinált torkolati műtárgyon keresztül történhet, lehetőség szerint a mértékadó vízszint felett.
- A torkolati műtárgyra olyan elzáró szerkezet is tervezendő, amellyel havária esetén az esetlegesen lefolyó szennyező anyag visszatartható.
- A torkolati műtárgyat úgy kell megtervezni, hogy a befogadó belvízcsatornán a gépi karbantartási, fenntartási munkák akadálytalanul végezhetőek legyenek.

Kikötések:

- A Nyulastói szivárgó rekonstrukciójának módjáról a kezelői hozzájárulás megkérése előtt további egyeztetés szükséges.
- Az adatszolgáltatás a beruházással érintett Állami tulajdonú, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok vonatkozásában vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapítására, annak földhivatali bejegyzésére nem jogosít.
- Tájékoztatom, hogy Igazgatóságunk Jogtanácsosi Irodájától a www.fetivizig.hu honlapról („Letöltések” – „Nyomtatványok” – „Nyomtatványok tulajdonosi hozzájáruláshoz” alcím alatt) letöltött, megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával az érintett ingatlanokra vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapításához, földhivatali bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérhető.
- A tervezett rekonstrukcióval érintett Állami tulajdonú, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok vonatkozásában a pályázáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás szintén az Igazgatóságunk Jogtanácsosi Irodájától kérhető.
- **A tervezett torkolati műtárgy és a hozzá tartozó meder és rézsűburkolatok rendszeres karbantartásáról az engedélyesnek (üzemeltetőnek) kell gondoskodni, a kezelői lehatárolási tervet a fentiek figyelembe vételével kell kialakítani.**

Kivitelezési előírások:

- A bevezetések kivitelezésének idejére a FETIVIZIG Nyíri Szakasz mérnökségtől (4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 48.) szakfelügyeletet kell kérni.
- A szakfelügyeletet a műtárgyak kivitelezésének megkezdése előtt min. 15 nappal kell megkérni.
- A kivitelezés idején a csatornában a vízvezetést biztosítani kell.

- A csatornába esetlegesen beépített ideiglenes elzárásokat, behulló földet, építési törmeléket maradéktalanul el kell távolítani.
- A csatorna medrében, valamint a parti sávokban megnyitott munkaárkokba a földet rétegesen tömörítve kell visszatölteni. A visszatöltött földet $T_{ry}=85\%$ -ra kell tömöríteni, a helyreállítás után a műtárgyak környezetében az újonnan kialakított földfelületeket (meder, rézsű, partisáv) rendezni, füvesíteni kell.
- A bevezetés megvalósulási dokumentációját, geodéziai bemérését, valamint a tömörségvizsgálati jegyzőkönyvek egy példányát, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a FETIVIZIG részére meg kell küldeni. A üzemeltetési engedélyezéshez csak az említett dokumentáció birtokában adunk kezelői hozzájárulást.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásra a FETIVIZIG-et meg kell hívni.

A fent leírtak, kikötések, tervezési és kivitelezési előírások figyelembe vétele és betartása mellett a FETIVIZIG Vízügyi és Öntözési Osztálya a kezelésében lévő Nyulastói szivárgó 1+250 km szelvényében kialakítandó csapadékvíz bevezetés tervezéséhez a kért adatokat megadja.

A kész engedélyes terv 2 példányának a FETIVIZIG Vízügyi és Öntözési Osztályára történő benyújtásával a vízjogi engedélyezési eljáráshoz, kivitelezéshez *kezelői hozzájárulást* kell kérni.

Nyíregyháza, 2015. október 30.

Üdvözlettel:


Lőrincz Róbert
osztályvezető

