



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

Körépterv Kft.

4400 Nyíregyháza
Selyem u. 21/B.

Tárgy: Közműnyilatkozat **Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú bel-és csapadékvíz elvezető csatornák IV. rész – Tünde utcától északára eső terület vízjogi létesítési engedélyezési terve**

T. Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **2015/384** tervszámú terve kapcsán **az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adja tárgyi beruházás engedélyezési tervéhez.** Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett csapadékvíz csatorna hálózat építési munkái érintik a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő a tervezési területen üzemelő középnyomású gázelosztó rendszerek nyomvonalát.

A tárgyi létesítmények tervezett nyomvonala ellen Társaságunk részéről kifogást nem emelünk.

A munkavégzés indításához szükséges kiviteli terveket kérjük Társaságunknak további egyeztetés céljából megküldeni!

A kiviteli tervek készítésekor az alábbiakra kérünk tekintettel lenni:

A gázelosztó rendszer megközelítése, keresztezése esetén be kell tartani MSZ 7487/2-80 szabvány valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet vonatkozó előírásait. A tervezéssel érintett középnyomású gázelosztó vezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől számított 4-4 méter amelyet biztonsági övezetként kell figyelembe venni. A gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1988 Korm. rendelet előírásai szerinti tilalmakat és korlátozásokat figyelembe kell venni, azokat be kell tartani.

Jelen nyilatkozat – amely kivitelezésre nem jogosít - a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Társaságunk jelen nyilatkozatért díjat számít fel, a számlát az Önök postai címére küldjük meg.
Debrecen, 2016. február 26.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZ-503/0089(6)-I-219(6)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZ-KIR/181(1)-I-160(1)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZ-MEBIR/43(1)-I-40(1)-I

206020000/003321-002/2016



212031869



TIGÁZ-DSO Kft.

Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493

Cégbíróság: Debreceni Törvényszék