

GYALOGOS ÁTKELŐHELY BIZTONSÁGI JELZÉS

Az elosztó berendezés készülékeit, leágazásit feliratokkal szükséges ellátni a funkciók könnyebb azonosíthatóságának érdekében!

GYÁRTMÁNYOK:

LEGRAND, SCHRACK

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

"Az elosztóberendezés gyártása az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon készüljön! . Amennyiben a kivitelezés során nem az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés valósul meg (a berendezésgyártó eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasításától), akkor a kivitelező/berendezésgyártó köteles elvégezni/elvégeztetni a teljeskörű gyártói teszteket. Mindezek elvégzését tanúsítvánnyal kell bizonyítania."

ÜZEMI FESZÜLTSG: 230V, 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTSG: 230V, 50Hz

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	-	-
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM

BEKE FERENC

vill. tervezőmérnök
V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22

LÉTESÍTMÉNY:

GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS
NYÍREGYHÁZA DERKOVITS U.

TERV:

VEZÉRLŐ ELOSZTÓ
ELRENDEZÉSI TERVE

DÁTUM: 2017.12.

TERVEZŐ: BEKE FERENC

MUNKASZÁM: 2017-012.6

LAPOK SZÁMA: 3

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

RAJZSZÁM: 17-012.6-EL-K-K-03


LAP: 1

ELLENŐR:

TERVFAJTA: KIVITELI TERV

ENERGIA ELLÁTÁS

VEZÉRLÉS



LEÁGÁZÁSSZÁM	00	K1	K2	K3	K4	K5	K7
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS LEVÁLASZTÓ FŐKAPCSOLÓ	SZERVÍZ DUGALJ	TÁPEGYSÉG BETÁPLÁLÁS	AKKUMULÁTOR TÖLTÉS	VISSZAJELZŐ LÁMPÁK	BURKOLATI LÁMPÁK	SZENZOROK
TELJESÍTMÉNY [kW]		-	0.1	0.1	0.001	0.005	
ÁRAMERŐSSÉG [A]	max. 4A	max. 6A	max. 6A	max. 6A	max. 4A	-	-
VEZETÉK	TÍPUS	NYY-J	-	-	-	-	-
	KERM. [mm ²]	-	-	-	-	-	-

BEKE FERENC

vill. tervezőmérnök
V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22

LÉTESÍTMÉNY:

GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS
NYÍREGYHÁZA DERKOVITS U.

TERV:

VEZÉRLŐ ELOSZTÓ
ELRENDEZÉSI TERVE

DÁTUM: 2017.12.

TERVEZŐ: BEKE FERENC

MUNKASZÁM: 2017-012.6

LAPOK SZÁMA: 3

TERVEZŐ MUNKATÁRS:


RAJZSZÁM: 17-012.6-EL-K-K-03

LAP: 2

ELLENŐR:

TERVFAJTA: KIVITELI TERV

SZEKRÉNY ELRENDEZÉS



LEÁGAZÁSSZÁM									
MEGNEVEZÉS									
TELJESÍTMÉNY [kW]									
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
VEZETÉK	TÍPUS								
	KERM. [mm ²]								

BEKE FERENC

vill. tervezőmérnök
V.09.01214/22; EN.ME.09.01214/22

LÉTESÍTMÉNY: **GYALOGOS ÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁS
NYÍREGYHÁZA DERKOVITS U.**

TERV: **VEZÉRLŐ ELOSZTÓ
ELRENDEZÉSI TERVE**

DÁTUM: 2017.12.

LAPOK SZÁMA: 3

LAP: 3

TERVEZŐ: BEKE FERENC

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

ELLENŐR:

MUNKASZÁM: 2017-012.6

RAJZSZÁM: 17-012.6-EL-K-K-03

TERVFAJTA: KIVITELI TERV