

Címzett:	<b>Civis Komplex Mérnök KFT.</b>	Tárgy:	<b>Üzemeltetői nyilatkozat</b>
Iranyítószám:	<b>4030</b>	Dátum:	<b>2017. 10. 09.</b>
Postafiók:	.....	Iktatószám:	<b>28856-2017</b>
Cím:	<b>Debrecen</b>	Ügyintéző:	<b>Törköly Tamás</b>
Utca:	<b>Gizella utca</b>	Melléklet:	.....
Házszám:	<b>13/D.</b>		

**Tisztelt Címzett!**

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata megbízásából a Tisztelt Címzett által elkészített engedélyes tervet köszönettel vettük. A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területen” című fejlesztési program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztés során jelen terv szerint a Nyíregyháza Legyező és Dugonics utcák burkolat felújítását, szélesítését kívánják elvégezni. Mivel a tervezett közforgalmú út burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése a Dugonics utca Derkovits és Rozsnyó utca közötti szakaszán található DN300 átmérőjű ac anyagú, a Legyező utca az Rozsnyó és Fészek utcák közötti szakaszán DN225 átmérőjű PVC és DN110 átmérőjű KPE anyagú, a Legyező utca Fészek és Szélsőbokori utcák közötti szakaszán található DN100 átmérőjű ac anyagú gerincvezetéseket érinti ezért, társaságunk vízellátási ágazata részéről a tervvel kapcsolatos nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- Az útfelújítást megelőzően, ahhoz kapcsolódóan, a felsorolt vezetékek rekonstrukcióját, esetleges kiváltását el kell végezni. Ezért az útfelújítási munkák megkezdése előtt legalább 90 nappal, annak idejéről, ütemezéséről Társaságunk vízellátási ágazatát tájékoztatni kell. Az ehhez szükséges GFT módosításhoz az intézkedéseket az ellátásért felelőssel együtt el kell végezni.
- A felújítással kialakított új útburkolat alatt a vízvezetékek felett az esetleges műszaki meghibásodások elkerülése érdekében, valamint fagyvédelem miatt minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.
- Az új útburkolat pályaszerkezete mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1 m-re kell elhelyezkedni.
- Az új útburkolat pályaszerkezetébe, vagy szegélyébe, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai útjába eső szerelvények esetleges áthelyezését, szintbe helyezését és azon vezetékszakaszok kiváltását, amikről döntés született, társaságunktól írásban kell megrendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében társaságunktól a 06-42/523-610 fax számon, vagy [nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu](mailto:nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu) elektronikus címen lehet szakfelügyeletet kérni.

A Nyíregyháza Legyező és Dugonics utcák burkolat felújításával, szélesítésével kapcsolatos engedélyezéshez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk.

  
**SULYOK BÉLA**  
vízellátási műszaki vezető

  
**ERDEI GÁBOR**  
vízellátási műszaki irodavezető

**NYÍREGYHÁZA VÍZ** Nyíregyháza és Térsége  
Víz és Csatornarendszerek Működő  
Részvénytársaság  
Vízellátási Műszaki Iroda  
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Kapják:

- 1, Címzett
- 2, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
- 3, Irattár