



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4400 NYÍREGYHÁZA, TÜZÉR U. 2-4.
LEVELEZÉSI CIM: NYÍREGYHÁZA, PF.: 14
TELEFON: +36 42 548-460; FAX: +36 42 548-461
E-MAIL: VAROSUZEMELTETES@NYIRVV.HU

Cívis Komplex Mérnök Kft.

Debrecen
Gizella u. 13/D.
4030

Ikt. szám: **9-140/2017**

E-közmű: **369633022**

Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**

Nyíregyháza, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekt keretében megvalósuló közlekedésfejlesztések - Rókabokori út kiépítése” - csapadékvíz elvezetés

Előadó: Peikert Krisztián

Tervszám: CKM-042-4/2017 **Rajzszám:** A1C1_5.1_E_B01 -> A1C1_5.6_E_B01

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozunk.

A bemutatott helyszínrajzon szereplő, tervezett útépítéssel kapcsolatosan műszaki kifogásunk nincs. A tervezett útburkolatról összegyűlő csapadékvíz elvezetését kétoldali földmedrű vízelvezető/szikkasztó árok beépítésével kell megoldani. A becsatlakozó utak keresztezésénél út alatti átereszt beépítését irányozzuk elő, minimum DN1000 átmérővel. Egyéb közmű szerelvényeinek fedlapjait a tervezett burkolat szintre kell emelni. Egyéb közművek kapcsán a szabványban előírt védőtávolságokat kérjük betartani.

A tervezett csapadékvíz rendszerről szakági tervdokumentáció benyújtása szükséges további egyeztetés céljából.

Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.

Az építési engedély kiadásához hozzájárulunk.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.


Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

- 7 -

Nyíregyháza, 2017. október 12.


Ignézi Csabáné
ügyvezető

