


Címzett:	Civis Komplex Mérnök KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4030	Dátum:	2017. 10. 09.
Postafiók:	Iktatószám:	28811-2017
Cím:	Debrecen	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Utca:	Gizella utca	Melléklet:
Házszám:	13/D.		

Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata megbízásából a Tisztelt Címzett által elkészített engedélyes tervet köszönettel vettük. A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területen” című fejlesztési program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztés során jelen terv szerint a Nyíregyháza Rókabokori utcában szilárd burkolatú út kiépítését tervezik elvégezni. Mivel a tervezett közforgalmú út burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének építése a Rókabokori utcában az ott található DN500 átmérőjű KPE anyagú, DN100 és DN90 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerincezetéket, továbbá az utcát keresztező 2 darab DN600 átmérőjű ac anyagú távvezetéket érinti ezért, társaságunk vízellátási ágazata részéről a tervvel kapcsolatos nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- Az útfelújítást megelőzően, ahhoz kapcsolódóan, a felsorolt vezetékek rekonstrukcióját, esetleges kiváltását, továbbá a 600-as távvezetékek kiváltását (KPE anyagú csőre történő cseréjét) el kell végezni. Ezért az útfelújítási munkák megkezdése előtt legalább 90 nappal, annak idejéről, ütemezéséről Társaságunk vízellátási ágazatát tájékoztatni kell. Az ehhez szükséges GFT módosításhoz az intézkedéseket az ellátásért felelőssel együtt el kell végezni.
- A felújítással kialakított új útburkolat alatt a vízvezetékek felett az esetleges műszaki meghibásodások elkerülése érdekében, valamint fagyvédelem miatt minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.
- Az új útburkolat pályaszerkezete mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1 m-re kell elhelyezkedni.
- Az új útburkolat pályaszerkezetébe, vagy szegélyébe, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai útjába eső szerelvények esetleges áthelyezését, szintbe helyezését és azon vezetékszakaszok kiváltását, amikről döntés született, társaságunktól írásban kell megrendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében társaságunktól a 06-42/523-610 fax számon, vagy nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu elektronikus címen lehet szakfelügyeletet kérni.

A Nyíregyháza Rókabokori utcában szilárd burkolatú út kiépítésével kapcsolatos engedélyezéshez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk.


SULYOK BÉLA
vízellátási műszaki vezető

NYÍREGYHÁZA Vízellátási és Tisztítási
Víz és Csatornarendszerek Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.


ERDEI GÁBOR
vízellátási műszaki irodavezető

Kapják:

- 1, Címzett
- 2, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
- 3, Irattár