

Címzett:	Civis Komplex Mérnök KFT.	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	4030	Datum:	2017. 10. 18.
Cím:	Debrecen	Iktatószám:	29868-2017
Utca:	Gizella utca	Ügyintéző:	Törköly Tamás
Házszám:	13/D.	Melléklet:	

Tisztelt Címzett!

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata megbízásából a Tisztelt Címzett által elkészített engedélyes tervet köszönettel vettük. A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területen” című fejlesztési program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztés során jelen terv szerint a Nyíregyháza Tünde utca burkolat felújítását kívánják elvégezni. Mivel a tervezett közforgalmú út burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése a Tünde utcában található D300 átmérőjű ac anyagú ivóvíz gerinc vezetékét és bekötővezetéseket érinti ezért, társaságunk vízellátási ágazata részéről a tervvel kapcsolatos nyilatkozatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

- Az útfelújítást megelőzően, ahhoz kapcsolódóan, a felsorolt vezeték rekonstrukcióját, esetleges kiváltását el kell végezni. Ezért az útfelújítási munkák megkezdése előtt legalább 90 nappal, annak idejéről, ütemezéséről Társaságunk vízellátási ágazatát tájékoztatni kell. Az ehhez szükséges GFT módosításhoz az intézkedéseket az ellátásért felelőssel együtt el kell végezni.
- A felújítással kialakított új útburkolat alatt a vízvezetékek felett az esetleges műszaki meghibásodások elkerülése érdekében, valamint fagyvédelem miatt minimálisan 1,2 m földtakarást kell biztosítani.
- Az új útburkolat pályaszerkezete mentén a tűzcsapoknak és közkutaknak a burkolat szélétől legalább 1 m-re kell elhelyezkedni.
- Az új útburkolat pályaszerkezetébe, vagy szegélyébe, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai útjába eső szerelvények esetleges áthelyezését, szintbe helyezését és azon vezetékszakaszok kiváltását, amikről döntés született, társaságunktól írásban kell megrendelni. A kivitelezés során felvetődő kérdések tisztázása érdekében társaságunktól a 06-42/523-610 fax számon, vagy nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu elektronikus címen lehet szakfelügyeletet kérni.

A Nyíregyháza Tünde utca burkolat felújításával kapcsolatos engedélyezéshez társaságunk vízellátási ágazata részéről hozzájárulunk.

**NYÍRSÉGVÍZ**
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
SULYOK BÉLA Működő Részvénytársaság
vízellátási műszaki vezető Nyíregyháza

**ERDEI GÁBOR**
vízellátási műszaki irodavezető

Kapják:

- 1, Címzett
- 2, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
- 3, Irattár