

2. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Bagaméry-Szalay Róbert
felelős/akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00255

Tisztelt Címzettek!

A fent megjelölt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az alábbi kérdések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint a következő tájékoztatást adja:

	KÉRDÉS	VÁLASZ
34.	<p>Az ajánlattételi felhívás VI.3.) 5.) pontja az alábbiakat tartalmazza: <u>„Csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy abban nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. § szerinti aláírás-mintáját. Adott esetben meghatalmazás csatolandó.”</u></p> <p>Az általános eljárási információk 15.) pontja az alábbiakat tartalmazza: <u>„Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Csatolni kell a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégeljárás nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazó személy(ek) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját egyszerű másolati formában”</u></p> <p>A Ctv. által hivatkozott aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta csak a cégnek minősülő ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet(személy) részéről releváns. Amennyiben az ajánlatban olyan kapacitást nyújtó szervezet(személy) tesz nyilatkozatot, aki nem tartozik a Ctv. hatálya alá (egyéni vállalkozó), akkor milyen dokumentum csatolása szükséges a nyilatkozatot aláíró személy részéről?</p>	<p>Az egyéni vállalkozó esetén aláírási címpéldányt nem kell csatolni.</p>
35.	<p>A kiadott dokumentációban 2. rész költségvetési kiírásban szereplő statikai megerősítés szerepel SIKA CARBO-DUR rendszerrel. A költségvetési kiírásban S1012 jelű szénszálas (karbonszálas) megoldással 726 m2 szerepel. Ezzel szemben a Kácsor István által készített műszaki leírásban M-514-es jelű anyag van megjelölve. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására.</p>	<p>Kérjük a költségvetési kiírásban leírtakat figyelembe venni.</p>
36.	<p>Előző kérdésünkhöz kapcsolódva a SIKA CARBO-DUR rendszer nem m2-es, hanem folyóméteres tételként szerepel a SIKA anyagbemutatása szerint. Kérjük az ellentmondás feloldását a Tisztelt Ajánlatkérőtől.</p>	<p>Az m2-es tétel folyóméterre vetítve körülbelül 3000 fm.</p>

37.	A SIKA területi képviselőjével egyeztetve a SIKA CARBO-DUR anyagrendszerének tervezéséhez olyan statikus tervező mérnök közbenjárása szükséges, aki rendelkezik a tervezéshez szükséges SIKA licensszel. Kérdésünk, hogy a nyertes kivitelezőnek szükséges-e egyeztetni SIKA tervezői jogosultsággal rendelkező statikus tervezővel, vagy a kiviteli tervek készítése során ez megtörtént?	A kivitelezés során SIKA (adott esetben egyenértékű) gyártóval szükséges egyeztetni. A kiviteli tervezés során külön licensszel rendelkező tervező nem lett bevonva, de konzultáció történt.
38.	A kiadott 1. rész költségvetési kiírása tartalmazza az Észak 1. ; Észak 2. ; Észak 3. ; Észak 4. ; Észak 5. ; Észak 6. ; Észak 7. ; Észak 8. ; jelű épületek bontását, ellenben a tervdokumentáció csak burkolat bontási terveket tartalmaz. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az épületekhez kapcsolódó bontási terveket rendelkezésre bocsátani szíveskedjen.	Bontási terveket az ajánlatkérők rendelkezésére bocsátjuk
39.	A 2018.05.18-án kiadott Kiegészítő Tájékoztató 7. pontjában adott válasz alapján, jól értelmezzük-e, hogy a veszélyes hulladékon kívül a munkaterületről más bontási hulladék elszállításával nem kell az Ajánlattevőnek kalkulálnia, így a további hulladékkezelési feladatokat a Megrendelő látja el?	"Az épületek bontásából származó hulladék elszállításáról, vagy újrahasznosításáról Ajánlattevőknek szükséges gondoskodni."
40.	Előző kérdésünkhöz hasonlóan a kiadott költségvetés szerint nem szerepel a záportározók kialakításához szükséges kiszoruló föld elszállítása. Jól értelmezzük-e, hogy kizárólag csak a munkaterületen kell deponálnunk és a további hulladékkezelési feladatokat a Megrendelő látja el?	Igen
41.	2. rész: A költségvetési kiírásban a „Táj_intenzív Dél” munkanemben 3 db Escofet merengő szerepel. Az Escofet márka kizárólagos Magyarországi forgalmazója tájékoztatója alapján ilyen elnevezésű termék nem szerepel a termékpalettán, illetve egyéb információ hiányában javaslatot sem tudnak adni helyettesítő termékre. Kérjük az ehhez a tételhez kapcsolódó temekleírást (fénykép, műszaki adatok stb.) megküldeni szíveskedjen.	A költségvetési kiírásban szereplő tétel a Escofet márka „Domus” elnevezésű termékét jelöli, kérjük ennek figyelembevételét Tisztelt Ajánlattevőktől.
42.	2. rész: A költségvetési kiírásban az „É_Tkp_Helyszíni beton_munkák” munkanemben „Födémmegerősítés Sika CarboDur S 1012-vel statika szerint Előirányzat!” tétel szerepel 762,02 m2 mennyiségben. Tekintettel arra hogy a tétel költségét az ajánlatadás időpontjában nem lehet meghatározni (emiat szerepel előirányzatként) az esélyegyenlőség érdekében ezen tétel esetében szíveskedjenek egy összeget előirányozni.	Megrendelő nem kíván árat megadni.
43.	2. rész: A konszignáció szerint az AJ-01 és AJ-02 ajtók tok anyaga porszórt acél, ezzel szemben az igényszintként SCHÜCO alumínium profil szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.	Az AJ-01 és AJ-02 ajtók anyaga lehet acél avagy alumínium is, amennyiben az egyéb követelményeket teljesíti.

Ha és amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés a jelen kiegészítő tájékoztatóban nem található meg, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze és kérdését ismételtelen feltenni szíveskedjék! Kérjük, ajánlattételük során a fentiekben rögzített információkat figyelembe venni szíveskedjenek!

Nyíregyháza, 2018. május 24. napján

Tisztelettel:
Ajánlatkérő képv.: