



Átnézet rajz :

- Tervezett közvilágítási oszlop  
L9,8 oszlop és B21 kör  
Sapphire 1x100 W NA lámpa
- Tervezett közvilágítási oszlop  
L12 oszlop és B22 kör  
Sapphire 2x150 W NA lámpa
- Tervezett közvilágítási kábel  
Típ.: NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>  
Nyomvonalak:  
Mérés – 1sz. oszlop: 78,0 m  
EK3 – P12sz. oszlop: 141,0 m  
P1sz. oszlop – P4sz. oszlop: 83,0 m  
P5sz. oszlop – P8sz. oszlop: 83,0 m

A mérőhelyek megtáplálása az alábbi kábelekkel történik:  
Eroátvitel: NAYY 4x240 mm<sup>2</sup>; Nyomvonal: 2x6,0 m  
Közvilágítás: NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>; Nyomvonal: 1x6,0 m

A tervek és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN	PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR	PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ	
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ	
VIZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ	
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ	
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ	
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ	

ÜTTERVEZÉS/KÖZMŰVEK:  
BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171  
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-8. V/4.  
tel, fax: (42) 504-298  
mobil tel: (20) 944-0119  
E-mail: bartherv@chello.hu

FELELŐS TERVEZŐ:  
Tervező Felelős Bartha Miklós TERVEZŐ MUNKATÁRS:  
Munkatárs Balogh Adrienn

GÁZKÖZMŰ: OROSZ TAMÁS GO-T 15-0041 TERVEZŐ  
ELEKTROMOS: ANGYAL ANDRÁS EN-VI 15-0403 TERVEZŐ

GENERÁL TERVEZŐ:  
Perfektum Mérnöki Kft.  
cím: 1036 Budapest, Perc utca 2  
e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu  
tel: +36 1 776 60 06  
www.perfektumcsoport.hu

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.  
a Perfektum Csoport tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MEGNEVEZÉS:  
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA  
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN  
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001  
HELYSZÍN:

Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:  
Kivitelezési terv

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T

Nyíregyháza, Tiszavasvári uti  
volt laktanyák rehabilitációja  
villamos energia ellátása és  
közvilágítás létesítése

LÉPTÉK: M 1:500 RAJZMÉRET: ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
Északi oldal  
0,4 kV-os és közvilágítási hálózat  
Létesítési rajz

TERVLAP SZÁM: 074-K- VS-123 / L-2 MÓDOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!