

Hidrologiai adatok		DN197 l=3‰ Q _{tot} =22.4 l/s v _{rel} =0.7 m/s									
Terepszint [m.B.f.]	Egyes [m]	109.74	110.16	110.3	110.54	110.77	110.85	111.01	111.07		
	Folytatólagos [m]	0	50	32.39	32.39	50	50	50	329.8		
Fedlapszint [m.B.f.]		109.74	110.16	110.3	110.54	110.77	110.85	111.01	111.07		
Folyástfenék [m.B.f.]		107.74	108.2	108.39	108.54	108.69	108.74	108.89	109.04	109.04	111.07
Takarás [m]		1.8	1.66	1.71	1.8	1.88	1.91	1.92	1.83		
Leásás mélysége [m]		2.13	2.4	2.51	2.04	2.12	2.23	2.35	2.13		
Szelvény [m]		0+000	0+050	0+100	0+150	0+200	0+250	0+300	0+329.8		
Épül összesen											

329.8 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna


A tervlapok és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ
ÜTTERVEZÉS KÖZMŰVEK: BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4. tel. fax: (42) 504-206 mobil tel.: (20) 944-0119 E-mail: bartherv@chello.hu			
FELELŐS TERVEZŐ: Tervező Felelős Bartha Miklós TERVEZŐ MUNKATÁRS: jogosultsági szám VZ-TEL, VZ-TER, VZ-ÁRKG, N+K 15-0150 Munkatárs Balogh Adrienn			
GÁZKÖZMŰ: OROSZ TAMÁS GO-T 15-0041 TERVEZŐ ELEKTROMOS: ANGYAL ANDRÁS TERVEZŐ			
GENERAL TERVEZŐ: Perfektum Mérnöki Kft. cím: 1036 Budapest, Perc utca 2 e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu tel: +36 1 776 60 06 www.perfektumcsoport.hu			

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
MEGNEVEZÉS: BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
HELYSZÍN: Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA: Kivitelezési terv
MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T



LÉPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x1030 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE: Északi terület - Észak SZ 1-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

TERVLAP SZÁM: 074-K-SZ-13-1 MÓDOSÍTÁS: 0 KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!