



Hidrolikai adatok	DN276.8 l=3% Q _{tot} =55.6l/s v _{tot} =0.9m/s				
Terepszint [m.B.f.]	111.1	110.98	111.17	111.32	
Hossz	Egyes [m]	0	13.15	35	30.3
	Folytatólagos [m]	0	13.15	48.15	78.45
Fedlapszint [m.B.f.]	111.1	110.98	111.17	111.32	
Folyásfenék [m.B.f.]	109.58 109.78	109.82	109.92	110.01	
Takarás [m]	1.23 1.03	0.87	0.96	1.02	
Leásás mélysége [m]	0+000 1.97 1.77	0+013.2 1.67	0+048.2 1.67	0+078.4 1.57	
Szelvény [m]	0+000	0+013.2	0+048.2	0+078.4	
Épül összesen	78.45 m D304 KD-EXTRA SN8 csapadékcsonna				

A tervek és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉS/KÖZMŰVEK:
 BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171
 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.
 tel., fax.: (42) 504-298
 mobil tel.: (20) 944-0119
 E-mail: bartherv@chello.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Tervező Felelős Bartha Miklós
 jogosultsági szám VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, KÉ-K 15-0150
 TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Munkatárs Balogh Adrienn

GÁZKÖZMŰ:	OROSZ TAMÁS	GO-T 15-0041	TERVEZŐ
ELEKTROMOS:	ANGYAL ANDRÁS		TERVEZŐ

GENERAL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉSE:
 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:
 Kivitelezési terv
 MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T



LÉPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x520 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
 Északi terület - Észak-P CS 1-1-0 jelű vezeték hossz-szelvény

TERVLAP SZÁM: 074-K-CS-15-11 MÓDOSÍTÁS: 0 KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!