



Tervezett közvilágítási oszlop
L9,8 oszlop és B21 kör
Sapphire 1x100 W NA lámpa

Tervezett közvilágítási kábel
Típ.: NAYY 4x25 mm²
Nyomvonalak:
mérés – EK2: 296,0 m
EK1 – 16sz. oszlop – 86,0 m
13sz. oszlop – 19sz. oszlop: 140,0 m
mérés – 26sz. oszlop: 168,0 m
EK3 – EK4: 13,0 m
28sz. oszlop – 32sz. oszlop: 90,0 m
mérés – L4 rajz: 150,0m

A tervezett autós töltő mellé egy UCH-00 140/116 1.3 típ. szekrény telepítendő. A Tr. állomásból érkező kábelt ebbe kell bekötni. Az autóstöltő a telepített kábelszekrényből kap ellátást NYY 5x10 mm² típ. kábelen keresztül.

A mérőhelyek megtáplálása az alábbi kábelekkel történik:
Erőtáplál: NAYY 4x240 mm²; Nyomvonal: 2x12,0 m
Közvilágítás: NAYY 4x25 mm²; Nyomvonal: 1x12,0 m

A tervek és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN	PROJEKTVEZETŐ	
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR	PROJEKTVEZETŐ	
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNE GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉSKÖZMŰVEK: BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-B./V/4. tel, fax: (42) 504-298 mobil: (20) 944-0719 Email: barthar@chello.hu			
FELELŐS TERVEZŐ:	Bartha Miklós	TERVEZŐ MUNKATÁRS:	Balogh Adrienn
Tervező Felelős jogosulási szám	VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VK, KÉ-15-0150	Munkatárs	
GÁZKÖZMŰ:	OROSZ TAMÁS	GO-T 15-0041	TERVEZŐ
ELEKTROMOS:	ANGYAL ANDRÁS	EN-VI 15-0403	TERVEZŐ

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail: memok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MEGNEVEZÉS:
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:
Kivitelezési terv
 MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T

Nyíregyháza, Tiszavasvári uti volt laktanyák rehabilitációja villamos energia ellátása és közvilágítás létesítése

LEPTÉK: M 1:500 RAJZMÉRET: ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉS:
Déli oldal
0,4 kV-os és közvilágítási hálózat
Létesítési rajz

TERVLAP SZÁM: **074-K- VS-123 / L-3** MÓDOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: **2018.02.01.**

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzőjogi védelem alatt áll.