



- Tervezett közvilágítási oszlop  
CONDELA-4-60-3/K/KT/KFN oszlop  
STYLEAGE/24LED/5200lm/39W/5068-ASY/GsSmFl lámpatest
- Tervezett közvilágítási oszlop  
L9,8 oszlop és B21 közvilágítás  
Sapphire 1x100 W Na lámpa
- Tervezett közvilágítási kábel  
Típ.: NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>  
Nyomvonalok:  
mérés - 54sz. oszlop: 358,0 m  
41sz. - 43sz. oszlop: 46,0 m

A mérőhelyek megjelölése az alábbi kábelekkel történik:  
Erőátvitel: NAYY 4x240 mm<sup>2</sup>; Nyomvonal: 1x5,0 m  
Közvilágítás: NAYY 4x25 mm<sup>2</sup>; Nyomvonal: 1x5,0 m

A tervlapok és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN	PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR	PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015		TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543		TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 08-0935		TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174		TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNE GUTHY JUDIT	É/1 150043		TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNÁK NÓRA			TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉSI KÖZMŰVEK:

BARTHÉRY Vállalkozási és Tervező Bt.	C-15-00171
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-B. V/4.	
Tel. fax: (42) 504-098	
mob.él.: (20) 944-0119	
Email: bartherv@chello.hu	

FELELŐS TERVEZŐ: *B. Bartha Miklós* TERVEZŐ MUNKATÁRS: *B. Balogh Adrienn*

Tervező Felelős: Bartha Miklós Munkatárs: Balogh Adrienn

Jogosultsági szám: VZ-TEL-VZ-TER-VZ-VK-G.14-15-010

GAZDOKNÓ:	OROSZ TAMÁS	GO-T 15-0041	TERVEZŐ
ELEKTROMOS:	ANGYAL ANDRÁS	EN-VI 15-0403	TERVEZŐ

GENERAL TERVEZŐ:  
Perfektum Mérnöki Kft.  
cím: 1036 Budapest, Perc utca 2  
e-mail: mernok@perfektumsoprt.hu  
tel: +36 1 776 60 06  
www.perfektumsoprt.hu

PERFECTUM MÉRNÖKI KFT.  
a Perfektum Csoport tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

MÉGNEVEZÉS:  
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA  
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN  
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSÍN:  
Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:  
Kivitelezési terv

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T

Nyíregyháza, Tiszavasvári uti  
volt laktanyák rehabilitációja  
villamos energia ellátása és  
közvilágítás létesítése

LEPTÉK: M 1:500 RAJZMÉRET: ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉS:  
Déli oldal  
0,4 kV-os és közvilágítási hálózat  
létesítési rajz

TERVLAP SZÁM: 074-K-VS-123 / L-5 MÓDOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll.