



Hidraulikai adatok		DN357 l=3‰ Q <sub>int</sub> =109.5l/s v <sub>int</sub> =1.1m/s												DN276.8 l=3‰ Q <sub>int</sub> =55.6l/s v <sub>int</sub> =0.9m/s											
Terepszint [m.B.f.]		110.84		110.89		110.92		110.96		111.03		111.07		111.11		111.14		111.18		111.22		111.25		111.41	
Hossz	Egyes [m]	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	31.99		
	Folytatólagos [m]	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	306.99											
Fedlapszint [m.B.f.]		110.84	110.89	110.92	110.96	111.03	111.07	111.11	111.14	111.18	111.22	111.25	111.41												
Folyásfenék [m.B.f.]		108.31 108.33	108.4 108.4	108.48 108.48	108.55 108.55	108.63 108.63	108.7 108.7	108.78 108.78	108.85 108.85	108.93 108.93	109 109	109.08 109.08	109.15 109.15	109.25 109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25	109.25
Takarás [m]		2.16 2.14	2.11 2.11	2.07 2.07	2.03 2.03	1.99 1.99	1.96 1.96	1.92 1.92	1.88 1.88	1.84 1.84	1.89 1.89	1.85 1.85	1.81 1.81	1.87 1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
Leásás mélysége [m]		2.77 2.75	3.03 3.03	3.04 3.04	2.78 2.78	3.05 3.05	2.92 2.92	2.92 2.92	2.85 2.85	2.69 2.69	2.54 2.54	2.42 2.42	2.17 2.17	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Szelvény [m]		0+000 0+000	0+025 0+025	0+050 0+050	0+075 0+075	0+100 0+100	0+125 0+125	0+150 0+150	0+175 0+175	0+200 0+200	0+225 0+225	0+250 0+250	0+275 0+275	0+307.5 0+307.5											
Épül összesen						200 m D392 KD-EXTRA SN8 csapadékcatorna												107 m D304 KD-EXTRA SN8 csapadékcatorna							

A tervek és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉS/KÖZMŰVEK:  
**BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt.** C-15-00171  
 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.  
 tel. fax: (42) 504-238  
 mobil tel.: (20) 944-0119  
 E-mail: bartherv@chello.hu

FELELŐS TERVEZŐ:  
 Tervező Felelős: Bartha Miklós  
 jogosultsági szám: VZ-TEL VZ-TER VZ-VKG. 10-K 15-0150

TERVEZŐ MUNKATÁRS:  
 Munkatárs: Balogh Adrienn

GÁZKÖZMŰ:  
 OROSZ TAMÁS GO-T 15-0041 TERVEZŐ

ELEKTROMOS:  
 ANGYAL ANDRÁS TERVEZŐ

GENERAL TERVEZŐ:  
 Perfektum Mérnöki Kft.  
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2  
 e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu  
 tel: +36 1 776 60 06  
 www.perfektumcsoport.hu

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK  
 MEGNEVEZÉSE:  
**BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA**  
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN  
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001  
 HELYSZÍN:  
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:  
**Kivitelezési terv**

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T

TERV ADATOK

ÉSZAK

LEPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x980 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**Déli terület - Déli CS 1-1-0 jelű vezeték hossz-szelvénye**

TERV LAP SZÁM: **074-K-CS-15-17** MÓDOSÍTÁS: 0 KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!