



Hidraulikai adatok		DN357 I=3‰ Q _{tot} =109.5l/s v _{tot} =1.1m/s												
Terepszint [m.B.f.]		111.7		111.58		111.69		111.66		111.64		111.68		111.72
Hossz	Egyes [m]	0	35		30		30		30		30		15.78	
	Folytatólagos [m]	0		35		65		95		125		155		170.78
Fedlapszint [m.B.f.]		111.7		111.58		111.69		111.66		111.64		111.68		111.72
Folyásfenék [m.B.f.]		109.55		109.65		109.74		109.83		109.92		110.01		110.06
Takarás [m]		1.78		1.55		1.57		1.45		1.34		1.29		1.28
Leásás mélysége [m]		2.37		2.13		2.09		1.94		1.95		2.32		1.93
Szelvény [m]		0+000 0+002 0+006		0+035		0+058.9 0+059.9		0+065		0+121.6 0+125		0+155		0+170.8
Épül összesen		170.78 m D392 KD-EXTRA SN8 csapadékcatorna												

A tervek és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NEV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉSKÖZMŰVEK:
BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171
 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.
 Tel.: (42) 504-298
 Mobil tel.: (20) 944-0119
 E-mail: bartherv@chello.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Tervező Felelős: Bartha Miklós
 jogosultsági szám: VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, M+K 15-0150
 TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Munkatárs: Balogh Adrienn

GAZKÖZMŰ: OROSZ TAMÁS GO-T 15-0041 TERVEZŐ
 ELEKTROMOS: ANGYAL ANDRÁS TERVEZŐ
 GENERÁL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS:
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:
Kivitelezési terv

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T



LÉPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x710 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Déli terület - Déli CS 1-3-0 jelű vezeték hossz-szelvénye

TERVLAP SZÁM: **074-K-CS-15-19** MÓDOSÍTÁS: **0** KIADÁS DÁTUMA: **2018.02.01.**

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!