



JELMAGYARÁZAT:

----- Szigetelt klímavezeték pár (VRV rendszer)

MEGJEGYZÉS:

A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ÉS MENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI, ILLETVE HELYSZÍNI ADOTTSÁGOKAT FIGYELEMBE KELL VENNII!

- Klíma berendezések kültéri egységeit, kültéri leválasztó kapcsolóval, háttér rúdla kelle telepíteni
- A klíma csővezetéküket Armacell AF1 7mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni.
- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- A revíziós nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy az "Y" időmunkái és a gépek csatlakozási pontjainál a szivárgásvizsgálat elvégezhető lehessen!

- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésénél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandók.
- Minden látszó gépészeti berendezés színét és típusát az építész tervezővel, illetve a beruházóval rendelés előtt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatását is biztosítani kell.

- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendjét!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémátvétel készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvő kell hagyni azokat a generál építésztervezővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
- A vízszigetelő/lüktető födémeken és falakon történő csatlakozásokat vízszűrő/lüktető módon kell kialakítani. (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelmi szabványok előírásai mértéktadóak!)

TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI	NÉV	JOGSÜLTSSÁG SZÁMA	BECÉLTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGAZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NEMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZETI:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ERŐTÉRVEZÉS:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BARTHERV BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T,k6-k0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GAZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÉLYMENTESSEGEK:	KERÉK GERTRÜD	PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F601-2012	SAKÁRTÓ

ÉPÍTÉSZET:
AXIS Kft.
 cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
 tel. fax.: (42) 407-401
 mobil tel.:(30) 94-36-861
 e-mail: axiskft@axiskft.hu

FELELŐS TERVEZŐ:
 Guthy Judit Eleonóra
 É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Proszka



●●●●● PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.
 a Perfektum Csoport tagja

GENERÁL TERVEZŐ:
Perfektum Mérnöki Kft.
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail:memok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 80 06
 www.perfektumcsoport.hu

MEGBÍZÓ:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JARÁS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS:
BÁRNÁMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út.
 (hrs.:31653/15)

TERV TÍPUSA:
Kiviteli terv

MUNKASZÁM:
 074/T

TERV ADATOK
 LÉPTÉK: **M=1:50** RAJZMÉRET: **1200X594** ±0,00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté
Fűtés-hűtés földszint alaprajz

TERV LAP SZÁM: **GFH-01** MODOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: **2018.jan.10**

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!