



JELMAGYARÁZAT:
 - - - - - Szigetelt klímavezeték pár (VRF rendszer)

MEGJEGYZÉS:
 A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ÉS MENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI, ILLETVE HELYSZÍNI ADOTTSÁGOKAT FIGYELEMBE KELL VENNII!

- Klíma berendezések kültéri egységeit, kültéri leválasztó kapcsolóval, hőhatár rögé kelle telepíteni
- A klíma csővezetéküket Armacell AF1 7mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni.
- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- A revíziós nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy az "Y" idomoknál és a gépek csatlakozási pontjainál a szivárgásvizsgálat elvégezhető lehessen!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésénél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandók.
- Minden látszó gépészeti berendezés színét és típusát az építész tervezővel, illetve a beruházóval rendelés előtt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatását is biztosítani kell.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendjét!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémátterések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére!
- A bontási munkák megkezdése előtt jóv kell hagyni azokat a generál építésztervezővel.
- A vízszigetelő/lüszgátó födémeken és falakon történő csatlakozásokat vízszáró/lüszgátó módon kell kialakítani. (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértéktadóak!)

TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BECÉLTÁS
MŰSZAKI IGÁZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGÁZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ERŐLETOGÉPÉSZET:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BARTHERV BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T.k6-k0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GÁZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÁLYMENTESSEGE:	KÉREK GERTRÜD	PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F601-2012	SAKÁRTÓ

ÉPÍTÉSZET:
 AXIS Kft.
 cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
 tel. fax.: (42) 407-401
 mobil tel.:(30) 94-36-861
 e-mail: axiskft@axiskft.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Guthy Judit Eleonóra
 É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Proszka

GENÉRAL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail:memok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 06 06
 www.perfektumcsoport.hu

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.
 a Perfektum Csoport tagja

MEGBÍZÓ:
 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS:
 BARNÁMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út.
 (hrsz.:31653/15)

TERV TÍPUSA:
 Kiviteli terv

MUNKASZÁM:
 074/T

TERV ADATOK
 LÉPTÉK: M=1:50 RAJZMÉRET: 1200X594 ±0,00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉS:
 Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté
 Fűtés-hűtés emelet alaprajz

TERV LAP SZÁM: GFH-02 MODOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: 2018.jan.hó

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!