



Megjegyzés

Feszültség: 3x400 / 230V; 50Hz
 Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer
 Mérőszekrény típusa: CSATÁRI PVT-K-L E-On 250S-ÁV
 200/5A-es áramváltós mérőhely
 Rendszengedély szám: R09-216-001/001

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGAZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BARTHERV BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T,ké-k0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GÁZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÁLYMENTESSÉG:	KERÉK GERTRÚD	PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F60/-2012	SZAKÉRTŐ

ÉPÍTÉSZET:
 AXIS Kft.
 cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
 tel., fax.: (42) 407-401
 mobil tel.:(30) 94-36-861
 e-mail: axiskft@axiskft.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Guthy Judit Eleonóra
 É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Piroska



GENERAL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail:mernok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu



MEGBÍZÓ:
 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK		
MEGNEVEZÉSE: BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001		
HELYSZÍN: Nyíregyháza, Tiszavasvári út. (hrsz.:31653/15)		
TERV TÍPUSA: Kiviteli terv		
MUNKÁSZÁM:	074/T	
TERV ADATOK		
LÉPTÉK:	M=1:10	RAJZMÉRET: ±0,00 = 112,34 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Volt parancsnoki épület átalakítása - fogyasztásmérő szekrény terve		
TERVLAP SZÁM:	MÓDOSÍTÁS:	KIADÁS DÁTUMA:
V-6		2018.feb.hó