



Leágazás	1
Megnevezés	Betáplálás
Feszültség	3x400/230V
Vezeték típus	NAYY-J
Keresztmetszet	4x95
Teljesítmény	86,2 kVA

Mérőköri vezeték: MCu 1kV 1x2,5 mm  
 Betápláló mező: Plombált  
 Fogyasztásmérés huzalozása: gégecsőben, plombált szekrényrekeszekben  
 Fogyasztásmérő mező: Plombált, kihajtható

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGAZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÚRÓS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BARTHÉRV BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T,ké-k0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GÁZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÁLYMENTESSÉG:	KERÉK GERTRÚD	PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F60/-2012	SZAKÉRTŐ

ÉPÍTÉSZET:  
 AXIS Kft.  
 cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.  
 tel., fax.: (42) 407-401  
 mobil tel.:(30) 94-36-861  
 e-mail: axiskft@axiskft.hu  
 FELELŐS TERVEZŐ:  
 Guthy Judit Eleonóra  
 É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:  
 Dojcsák Piroska



GENERÁL TERVEZŐ:  
 Perfektum Mérnöki Kft.  
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2  
 e-mail:mernok@perfektumcsoport.hu  
 tel: +36 1 776 60 06  
 www.perfektumcsoport.hu



MEGBÍZÓ:  
 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK

MEGNEVEZÉS:  
 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA  
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN  
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:  
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út.  
 (hrs.:31653/15)

Kiviteli terv

MUNKASZÁM: 074/T

TERV ADATOK  
 LÉPTÉK: RAJZMÉRET: ±0,00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**Volt parancsnoki épület átalakítása - fogyasztásmérés huzalozási rajza**

TERVLAP SZÁM: V-7  
 MÓDOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: 2018.feb.hó

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!