



Optikai füstérzékelő: 26 + 8
 Vonalas füstérzékelő: 1 db
 Illesztő modul: 1 db
 Kézi jelzésadó: 2 db
 Másodkijelző: 14 db
 Hang-fényjelző: 8 db

Kiviteli tervdokumentáció!
 A tervlapok, a műszaki leírás és a szakági tervek együttesen kezelendők,
 külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt

MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN	MŰSZAKI IGAZGATÓ	
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR	PROJEKTVEZETŐ	
ÉPÍTÉSZE:	PÁHY ÁRPÁD	É/1-01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZE:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTEPÉSZ:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/I 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ-ÉS KERTEPÉSZ:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BÁRTHÉV B.T. BARTHA MIKLÓS	VZ-T.k&40150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GAZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÁLYMENTESÉG:	KERÉK GERTRÜD	PT C 002700/7091 F601/2012	SZAKÉRTŐ
GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK:	BORBÉLY ZOLTÁN	V-, Hi-V-, TUJ 15-0690	TERVEZŐ

AXIS
 ÉPÍTŐVÁLLALKODÓ TERVEZŐ ÉS SZOLG. Kft.

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Piroska

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.
 a Perfektum Csoport tagja

JELMAGYARÁZAT:

- Tűzjelző központ
- Címzett optikai füstérzékelő
- Címzett hősebesség érzékelő
- Légcsatorna füst mintavevő érzékelő
- Érzékelő álpadlóban tartószerkezeten
- Címzett kézi jelzésadó
- Ki-bemeneti (vezérlő) modul
- Bemeneti (illesztő) modul
- Két érzékelő egymás fölött másodkijelzővel az álmennyezetben és az álmennyezetben
- Érzékelő az álmennyezetben, 60x60 cm-es reviziós nyílás (ajtó) mögött.
- Másodkijelző
- Hang fényjelző egység
- Hangjelző egység
- Hangjelzős érzékelő aljzat DBS
- Jelentése: Eszköz jele és sorszáma
- FIRERAY 5000 Vonalas füstérzékelőfej prizmával
- FIRERAY 5000 vonalas füstérzékelő jelfeldolgozó
- A címzőhurok 2x1 mm²-es tűzálló árnyékolt vezetéke
- A hangjelző hurok 2x1 mm²-es tűzálló árnyékolt vezetéke

GENERAL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail:memnok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu

MEGBÍZÓ:
 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS:
 BARNÁMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

MUNKASZÁM: **074/T**

**TŰZJELZŐ RENDSZER
 EMELETI TELEPÍTÉSI RAJZ**

LEPTÉK: **M=1:100** RAJZMÉRET: **630X297 mm**

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté

TERV LAP SZÁM: **0518-TKP-KIV-TZJ-T2-V0** MODOSÍTÁS: **0** KIADÁS DÁTUMA: **2018. január**

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerző jogi védelem alatt áll!