

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
02. lapról			L1, L2, L3	11									12	13	14	04. lapra
LP1																
LP2																
LP3																
terhelés három fázisra elosztva																
Megnevezés:	AKM, mosdó ált. világítás															
Béepített P be kW	0,12															
Egyidejű P ei kW	0,1															
Vezető: Cu mm ²	4x1	3x1,5	3x1,5	4x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			
Megnevezés:	Gépezeti h. ált. világítás															
Béepített P be kW	0,03															
Egyidejű P ei kW	0,02															
Vezető: Cu mm ²	4x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			
Megnevezés:	Ffi. előtér ált. világítás															
Béepített P be kW	0,95															
Egyidejű P ei kW	0,75															
Vezető: Cu mm ²	4x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			
Megnevezés:	Ffi. WC ált. világítás															
Béepített P be kW	0,3															
Egyidejű P ei kW	0,24															
Vezető: Cu mm ²	4x1	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			