

KÖZMŰNYILATKOZAT

Mai napon a **Varvik-Plan Mérnöki Iroda Kft**

képviselője e-közmű rendszeren felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Csatornázási ágazatát¹** a
**Tárgy: Nyíregyháza Bocskai u 16 sz. (76/2 hrsz.) kapubejáró, belső út-és parkoló építés,
járda felújítás**
tárgyában.

Egyeztető: Nagy Zoltán

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény tervezéséhez szükséges szakági tudnivalókról:

A kapubejáró, belső parkoló építés Társaságunk kezelésében lévő szennyvízhálózatot nem érint. A külső járda felújítás során a Bocskai utca felől a kiépített szennyvíz bekötővezeték tisztítóidom a járdaburkolatba esik. Az idom fedlapját az Üzemeltetővel egyeztetett módon szakszerűen szintbe kell helyezni. A munkálatok idejére szakfelügyelet megrendelése szükséges Ágazatunk Műszaki irodájától.


Fentiek betartása mellett az építési engedély kiadásához és a kivitelezés megkezdéséhez hozzájárulunk.

Nyíregyháza, 2017. november 28.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Csatornázási Ágazat
Műszaki Iroda

4401 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.
Tel.: 42/430-006/143 mell.



üzemeltető

.....
tervező

¹ A nem kívánt rész törlendő!