

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

IV.


„Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja

62.	„ Kérnénk a válaszuk pontosítását abban, hogy a megépítésre kerülő vízóraakna "kerek", vagy „szögletes” akna legyen-e”	A tervezett, megépítésre kerülő vízóraakna körszelvényű akna
63.	„Véleményünk szerint a kért DN 50 MOM vízóra sem az D 500-as körszelvényű, sem pedig az 50x50-es méretű szögletes aknába nem építhető be mérete miatt, ezért kérjük engedélyezni, hogy DN 20 MOM vízóra építése valósuljon meg tekintettel arra, hogy a vízkivétel nem indokolja a kért típust.”	A tervezett vízóra DN 20 MOM vízóra (max. vízkivétel 5 m ³ /h). Az Ajánlatkérő a javított költségvetéseket, helyszínrajzokat és műleírásokat elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumai között.
64.	„A III. Kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megkapott „M03_nyiregyháza_BB_terek-arazatlan_teteles_kiiras_javitott_2(9)xls” táblázat több szempontból hibás. A mennyiségeknél 0 értékek szerepelnek számtalan helyen, amely cellákban eddig számok szerepeltek, valamint az egységárhoz nem tudjuk beírni az általunk kívánt értéket,,	Az ajánlattevő kérése az excel költségvetés javítása. Ez egy ritkán előforduló, excel formázási hiba, amelyet az excel program generál. Az ajánlatkérő javította a költségvetést, az új költségvetés elérhető a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumai között.

Nyíregyháza, 2018. február 9.



dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00645
1065 Bp., Andrassy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu