

VI. számú KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére tárgyú közbeszerzési eljárás

Tisztelt Gazdasági Szereplők!



A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

Sor-szám	Kérdés	Válasz
74.	<p>„A költségvetésben az "Egynyári- és évelő dísznövények ültetése, átlagosan 12 db/m² sűrűséggel számolva, CS9, CS15-ös minőségben" tételen belül a következő szerepel:</p> <p><i>Lavendula angustifolia 82 db</i></p> <p><i>A Benczúr tér és a Bessenyei tér növénykiültetési tervén ellenben a feltüntetett össz mennyiség a fent említett növényre: 391 db</i></p> <p><i>Kérdésünk a következő: Mely mennyiséget tekintjük irányadónak?"</i></p>	<p>Az ajánlatkérő ellenőrizte a növényeket, és mellékeli a módosított költségvetést, amelyet a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is elérhetővé tesz a jelen közbeszerzési eljáráshoz tartozó mappában.</p>
75.	<p>„A pontos mennyiség számításához rendelkezésre áll-e dwg állomány?"</p>	<p>Nem.</p>
76.	<p>„Játszótéri elemeknél konkrét típus van megnevezve. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő típust kíván bejelenteni műszaki egyenértékűség igazolása mellett, úgy jól értelmezzük-e, hogy ezen munkanem esetén ez az alábbi tételekre terjed ki:</p> <p>- azonos funkció</p> <p>- azonos anyaghasználat (főanyagok tekintetében)</p> <p><i>Amennyiben a műszaki egyenértékűség során ettől eltérő paraméterekre is ki kell térni, úgy kérjük ezen paraméterek részletes megadását az ajánlattevők részére."</i></p>	<p>Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.4 A közbeszerzés mennyisége pontban foglaltak szerint felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell az ajánlatában igazolnia.</p> <p>A lényeges műszaki paraméterek, amelyeket Ajánlatkérő az egyenértékűség körében vizsgál, az alábbiak:</p> <p>- a cserélni kívánt játszóeszközök esési magasságai, esési terei, illetve méretei a tervezettől nem térhetnek el jobban +/- 10%-kal;</p> <p>- gyártónak 10 év garanciát kell vállalni a kihelyezett termékekre;</p> <p>- eszközök cseréje esetén az ajánlatadó rajzzal igazolja, hogy a cserélt eszközök szabványnak megfelelően elférnek a kialakított területen;</p>

Sor- szám	Kérdés	Válasz
		<p>- játékfunkciók száma, /típusa nem változhatnak, nem csökkenthetnek;</p> <p>- az eredeti játékfunkciókat biztosítani kell.</p> <p>- eszközök színeiben nem térhetnek el a tervezett, egységes megjelenéstől.</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól” szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltakra:</p> <p><i>28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.</i></p> <p><i>(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg.</i></p> <p><i>(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.</i></p>

melléklet: Nyíregyhaza_Bessenyei_Benczur_ter_ÁRAZATLAN_koltsegbecsles_2018 02 22.xls

Nyíregyháza, 2018. február 22.

dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00645; 1065 Bp., Andrassy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu