



Vízvezeték jele	VBES 1-0-0
Utca neve	



1:100

Terepszint [m.B.f.]	107.17	107.17
Takarás [m]	1.81	0.83
Leásás mélysége [m]	1.88	0.9
Szelvény [m]	0+000 0+002.9 0+004.5 0+005.7 0+006.3	1.88 1.81 1.74 1.67 1.60
Lejtés [%]	177.7%	5.52 m
Épül összesen	5.6 m D63 KPE vízvezeték	

Megelőző víz gerincvezeték  
Műanyag vízóraakna  
csatorna bekötés  
vízbekötés Ø32 l=0.6 m KPE  
vízbekötés Ø63 l=0.6 m KPE  
ivókút bekötés Ø32 l=14.8 m KPE



**BARTHÉRV BT.**  
C-15-00171

BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság  
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. V/4.  
Tel.: 42/504-298 Fax.: 42-504-298  
e-mail: bartherv@chello.hu

MEGBÍZÓ		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.		
LÉTESÍTMÉNY		Nyíregyháza, Benczúr és Bessenyei tér térrendezés		
TERV MEGNEVEZÉSE Bessenyei téri vízgépészeti akna VBES 1-0-0 jelű vízbekötés hossz-szelvénye				
TERVEZŐ	TERVEZŐ MUNKATÁRS	DÁTUM	TERVFAJTA	MUNKASZÁM
Bartha Miklós VZ-TEL-KÉ-1/15-0150	Péli-Toóth Tibor Közvetítőmérnök Balogh Adrienn egyszerűsítő	2017. szeptember hó TERÜLET	Kivitelezési LÉPTÉK	BARTH-0039/2017. RAJZSZÁM
		0,12 m2	M 1:500 M 1:100	<b>VI-01.</b>