

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

„Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja

Sor-szám	Kérdés	Válasz
1.	<p>„ Bessenyei-tér:</p> <p>Áthelyezendő tűzcsap van a vizes terven szerepeltetve. A költségvetésben sem a műszaki leírásban nincs említés róla. Kérdésünk, hogy jelen beruházás keretein belül valósul-e meg az áthelyezés? Amennyiben igen, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”</p>	<p>A tervezett tűzcsap áthelyezésével kapcsolatos műszaki tartalommal a műszaki leírás kiegészítésre került, valamint a költségvetésben is rögzítésre került.</p> <p>A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon. 1</p>
2.	<p>„ Bessenyei-tér:</p> <p>A terven "vízóraakna szerelvényeivel MOM DN13-as van feltüntetve. A MOM által gyártott legkisebb házi vízmérő DN 15. Kérjük a szerelvény pontos méretének a megadását.”</p>	<p>Csatorna és vízközmű műszaki leírás 10. oldalán:</p> <p>"A lecsatlakozásnál egy szabványos D500-as 0,5x0,5 m belméretű vízóraakna kerül kiépítésre, egy DN50 MOM vízórával."</p> <p>Ezt szükséges árazni.</p>
3.	<p>„ Bessenyei-tér:</p> <p>Bessenyei tér költségvetésében az összes csapadékvizes rész hiányzik. Kérjük a költségvetés kiegészítését.”</p>	<p>Az ajánlatkérő kiegészíti a költségvetéseket szakági költségvetéssel.</p> <p>A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.</p>
4.	<p>„Benczúr-tér:</p> <p>Költségvetésből hiányzik a VBEN1-0-0 és a VBEN 2-0-0 jelű vízhálózat építéséhez szükséges összes anyag. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a költségvetést ezen tétellel.”</p>	<p>Az ajánlatkérő kiegészíti a költségvetéseket szakági költségvetéssel.</p> <p>A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.</p>

5.	<p>„Mindkét tér költségvetése esetében a közművezetéseket PVC nyomócsővel szereli ragasztott kötésekkel. A terven és a műszaki leírásban pedig KPE cső szerepel. Ragasztott PVC vezetékét régóta nem használunk. KPE csővel szükséges az ivóvizet szerelni, de a szerelvények és az idomok is hiányoznak a költségvetésben. Kérjük az ellentmondás feloldását és a költségvetés szükség szerinti módosítását.”</p>	<p>A költségvetések módosítása megtörtént. Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az idomokat az adott költségvetési tételbe kalkulálják bele.</p> <p>A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.</p>
6.	<p>„Mindkét tér esetében szükséges az Önkormányzati út bontása és helyreállítása. A vízépitéses költségvetés nem tartalmaz sem burkolatbontást sem helyreállítást. Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy mely tétel tartalmazza az útbontást és helyreállítást, illetve amennyiben nem került rögzítésre, úgy kérjük a költségvetés kiegészítését.”</p>	<p>Azon víz-, csapadékvíz- és szennyvíz vezeték építésénél, melyek érintik a meglévő út burkolatát, a költségvetések ki lettek egészítve.</p> <p>A módosított közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.</p>
7.	<p>„A felhívás III.1.3 pontja és a közbeszerzési dokumentumok 20. melléklete szerint az önéletrajzban a szakmai tapasztalatok időtartamát az alkalmassághoz szükséges pontossággal, azaz év/hó/nap pontossággal kell megadni. Az alkalmassághoz kiírt pontosság hónapban került rögzítésre, illetve véleményünk szerint a nap pontosságra történő megadás túlzott elvárás az ajánlatkérő részéről, mivel több évre visszamenőleg kell ezt megadni és a szakemberek munkahely-változtatás esetén nem tudják ezt az információt sok esetben megbízhatóan megszerezni. Kérjük, hogy a szükséges pontosságot az alkalmasság és az értékelés esetén szíveskedjenek elfogadni hónap pontossággal, ahogyan azt a kiírt követelmények is rögzítik.”</p>	<p>Az ajánlatkérő nem módosítja az eljárást megindító felhívást illetve a kiadott dokumentációt. Továbbra is kéri a t. Ajánlattevőket, hogy az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap/nap pontossággal meghatározzák szíveskedjen.</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az egész hónapokat² veszi figyelembe a szakmai gyakorlati idő számításánál, a törthónapokat nem áll módjában figyelembe venni.</p>
8.	<p>„A felhívás III.1.6 pontja szerint a késedelmi kötbér mérték 0,5%/nap, mely a teljesítés időtartamának 1/3-val megegyező számú napig, vagyis 50 napig kerül felszámításra. Ez maximum 25%-os késedelmi kötbért jelent. Ezt követően jogosult az ajánlatkérő a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani. Azt is rögzíti a felhívás, hogy a késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérrel együtt nem kerül érvényesítésre. A meghiúsulási kötbér mértéke 20%. Jól értelmezzük-e, hogy így előállhat olyan eset, amikor a vállalkozó 50 napos késedelembe esik, akkor ez a 25%-os késedelmi kötbér kerül felszámításra és ezt követően mondhatja fel a szerződést a megrendelő, vagyis a meghiúsulási kötbér –ami egy jóval nagyobb mértékű kötelezettségesség, ezért véleményünk szerint magasabb szankciót</p>	<p>Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés teljesítéséhez jelentős érdeke fűződik.</p> <p>Erre tekintettel ameddig a nyertes ajánlattevő részéről a teljesítésre reális esély mutatkozik, Ajánlatkérő a teljesítést kívánja elérni.</p> <p>A teljesítés elmaradása ugyanis esetlegesen újabb közbeszerzési eljárás lefolytatását is maga után vonhatná.</p> <p>Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet a következőképp pontosítja. A módosított</p>

követelne meg- így nem érvényesíthető felé?”

közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhetővé teszi a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon.

Eredeti szöveg:

*5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiusulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának, számszerűsítve- Ft azaz forint **meghiusulási kötbér** megfizetésére.*

~~Ha a Vállalkozóval szemben akár az érvényesített késedelmi kötbér, összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át (azaz húsz százalékát), úgy az Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a meghiusulási kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti, azonban a késedelmi kötbér a meghiusulási kötbérrel együtt nem kerül érvényesítésre.~~

Módosított szöveg:

*5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő³ meghiusulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának, számszerűsítve- Ft azaz forint **meghiusulási kötbér** megfizetésére.*

Abban az esetben, ha a Vállalkozóval szemben az érvényesített késedelmi kötbér összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 25%-át (azaz huszonöt százalékát), úgy az Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a késedelmi kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítása mellett meghiusulási kötbér érvényesítésére nem jogosult.

9.	„Jól értelmezzük-e, hogy amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívás szövegezése a mérvadó?”	<p>Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy az érdeklődő gazdasági szereplő arra kiegészítő tájékoztatás keretében jogosult rákérdezni.</p> <p>Ajánlatkérő ebben az esetben kerül abba a helyzetbe, hogy kiegészítő tájékoztatásban közölje, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, - például abban az esetben, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól.</p>
10.	„Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, úgy kérjük, hogy szíveskedjenek megadni, hogy a felhívásban előírt kizáró okok, vagy a dokumentáció I. 12. pontjában kiírt kizáró okok alkalmazandóak?”	<p>Ajánlatkérő álláspontja szerint nincs eltérés illetve ellentmondás a felhívás III.1.1. pontjában előírt „kizáró okok” és a dokumentáció I.12. pontjában a „hiánypótlás” kapcsán írt előírások között.</p> <p>A felhívás III.1.1. pontja szerint:</p> <p><i>„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.,</i></p> <p>Ajánlatkérő a kizáró okoknak való megfelelést az alábbiak szerint, a Kbt. kógens rendelkezéseinek megfelelően. a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerint vizsgálja.</p> <p>A Kbt. 62. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az ott szereplő a)-q) felsorolás valamelyikének megfelel.</p> <p>A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben az ott szereplő a)-b) felsorolás valamelyikének megfelel.</p>

		<p>Ettől független a Közbeszerzési dokumentáció I. 12. pontjában, a „Hiánypótlás” kapcsán tett, szintén a Kbt. 71. § (4) bekezdés, kögens rendelkezéseinek megfelelő előírás, amely szerint <u>az ott meghatározott kizáró okokkal érintett gazdasági szereplő kizárása esetén</u> még lehetőséget kell biztosítani az ajánlattevőnek arra, hogy hiánypótlás keretében más gazdasági szereplőt vonjon be az eljárásba.</p> <p>„Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.”⁵</p>
11.	„Jól értelmezzük, hogy amennyiben a kiadott formanyomtatványok szövegezése nem releváns pl. felelős fordítás, akkor azt törölhetjük?”	<p>A kiadott közbeszerzési dokumentáció csak mintaként szolgál az ajánlattétel megkönnyítése céljából.</p> <p>A nem releváns részek így törölhetőek, vagy áthúzással jelölhetőek.</p>
12.	„Mivel jelen munkálatok nem engedély kötelesek, ezért a vállalkozási szerződéstervezet 4.1 pontjában írt elektronikus naplózvetés nem szükséges. Kérjük a szerződéstervezet ezen pontjának módosítását.”	<p>Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 4.1. pontját nem módosítja, tekintettel arra, hogy a kivitelezés – különösen annak támogatottságára tekintettel –ilyen formában történő dokumentálása érdekében szükségesnek tartja.</p>
13.	„Kérjük, hogy a vállalkozási szerződéstervezet 5.2 pontjában szereplő Korm. rendelet szükségességét szíveskedjenek felülvizsgálni, mivel jelen beruházás során nem lakásépítés valósul meg.”	<p>Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 5.2. pontjának vonatkozó részét törli. A módosított közbeszerzési dokumentáció a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhető a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is.</p>

14.	<p>„A vállalkozási szerződéstervezet 5.3.6.3 pontja szerint a biztosítási kötvényt a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kell bemutatni és szerződéskötéskor csak az ajánlatot kell bemutatni, míg az alatta 3 bekezdéssel lévő szövegrészben a szerződés aláírásával egyidejűleg kell bemutatni a kötvényt. Kérjük az ellentmondás feloldását.”</p>	<p>Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 5.3.6.3 pontját az alábbiak szerint módosítja. A módosított közbeszerzési dokumentáció a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg elérhető a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is.</p> <p>Eredeti szöveg:</p> <p>5.3.6.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó minden kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítással – építési-szerelési biztosítással – kell, hogy rendelkezzen, vagy már meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt mértékű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 6</p> <p>A beszerzés tárgyát lefedő (építési beruházás) szakmai felelősségbiztosítás értéke el kell, hogy érje a legalább 100 millió Ft/kárév, és a legalább 50 millió HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléssel járó káreseményekre is.</p> <p>Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás kedvezményezettjeként a Megrendelőt megjelölni.</p> <p>A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.</p> <p>A Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő eredeti biztosítási szerződést kötvényt legkésőbb a jelen szerződés</p>
-----	--	---

~~aláírásával egyidejűleg bemutatja, és a másolatot átadja a Megrendelőnek azzal, hogy ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.~~

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés súlyos megszegésének minősül és a súlyos szerződésszegés következményeit vonja maga után.

Módosított szöveg:

*5.3.6.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó minden kockázatra kiterjedő **felelősségbiztosítással** – építési-szerelési biztosítással – kell, hogy rendelkezzen, vagy már meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt mértékű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készítenie. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.*

A beszerzés tárgyát lefedő (építési beruházás) szakmai felelősségbiztosítás értéke el kell, hogy érje a legalább 100 millió Ft/kárév, és a legalább 50 millió HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléssel kapcsolatos káreseményekre is.

Vállalkozó köteles az építés-szerelési biztosítás kedvezményezettjeként a Megrendelőt megjelölni.

A Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk

		<p><i>következtében jelentkeznek.</i></p> <p><u><i>A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott felelősségbiztosításról szóló ajánlatot – legkésőbb a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatja, és a másolatot átadja a Megrendelőnek azzal, hogy ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.</i></u></p> <p><u><i>A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott ajánlatnak megfelelő szövegezésű felelősségbiztosításról szóló kötvényt a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül megrendelő részére bemutatja és arról egy másolatot átad, azzal, hogy ennek elmulasztása esetén is a Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.</i></u></p> <p><i>Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés súlyos megszegésének minősül és a súlyos szerződésszegés következményeit vonja maga után.</i></p> <p style="text-align: right;">8</p>
15.	<p><i>„A szökőkút energiaellátásának tervét az elektromos költségvetés nem tartalmazza egyik tér esetében sem. Mindösszesen egy E-on tájékoztatót találtunk, miszerint két 1-1 db mérőszekrényt kell kialakítani, de ehhez tervezés szükséges, területfoglalás, közműegyeztetés, stb...</i></p> <p><i>Kérjük, az erre vonatkozó tervek megküldését.”</i></p>	<p>Az ajánlatkérő álláspontja szerint az E-on tájékoztató, és a jelen válaszadással közzétett kiegészítő elektromos költségvetési tételek alapján a műszaki tartalom egyértelműen meghatározott, és az információ a megvalósításhoz elegendő.</p>
16.	<p><i>„A Benczúr térre tervezett automata illemhely elektromos bekötéséről nem találtunk terveket. Kérjük, a tervek megküldését.”</i></p>	<p>Az ajánlatkérő álláspontja szerint, hogy az E-on tájékoztató, és a jelen válaszadással közzétett kiegészítő elektromos költségvetési tételek alapján a műszaki tartalom egyértelműen meghatározott, és az információ a megvalósításhoz elegendő.</p>

17.	<p>„Benczúr tér térvilágításával kapcsolatban az alábbiakat észrevételezzük. Hiányzik a tervből:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulajdonosi tervjóváhagyás, és szükséges esetén üzemeltetői hozzájárulás, - Cs2 csatlakozó szekrény rajz (műszaki leírásban szerepel), - A rajzon két helyen szerepel a CS1 jelölés, mi az oka? - áramköri rajz - jellemző hossz-és kereszt-szelvény rajzok - tervezett nyomvonal közműegyeztetett dokumentációja <p>Kérjük, a hiányzó dokumentumok megküldését.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - az eddig meglévő egyeztetések, engedélyek csatolva. A terv beadásra került az EON-hoz jóváhagyásra. -CS1, CS2 szekrényeknél adminisztrációs hiba történt. Javított rajzot az ajánlatkérő csatolja. - a közzétett rajzok állnak rendelkezésre, ami az ajánlatkérő szerint a megvalósításhoz elegendő. - a közműegyeztetések közzé lettek téve
18.	<p>„A térvilágítási hálózat üzemeltetője megegyezik a közvilágítási hálózat üzemidejével?”</p>	<p>Megegyezik, lásd 19 pont válasza.</p>
19.	<p>„A tervhez van E-on tájékoztató, de nagyon általános, és nem azonos a terve jóváhagyással vagy hozzájárulással. Az E-on tájékoztató 2017.07.14-ei, a terven a dátum 2017. 09.</p> <p>Kérjük, a tervvel egyező, frissített E-on tájékoztató megküldését!”</p>	<p>Újonnan létesülő önálló közvilágítást az EON nem veszi át tulajdonjogba, csak csatlakozási pontot ad, így a közvilágítás kialakításába nem szól bele. Tájékoztató módosítása a szakági tervező tájékoztatása szerint nem szükséges. Az ajánlatkérő kéri ezzel a szemlélettel beárazni a költségeit.</p>
20.	<p>„Az alábbi kérdéseink vannak a Bessenyei tér térvilágítási tervvel kapcsolatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-on tájékoztatása szerint, E-on által jóváhagyott terv szükséges, a kapott tervcsomag ezt az engedélyt nem tartalmazza. Kérjük, megküldését! - A bontandó közvilágítási hálózat kinek a tulajdona? - A terv nem tartalmazza az egyszerűsített áramköri rajzot - A terv nem tartalmazza a jellemző kereszt-és hossz-szelvény rajzokat - A terv nem tartalmazza a közműegyeztetés dokumentációját - A terv nem tartalmazza a geodéziai kitűzési adatokat.” 	<ul style="list-style-type: none"> - az EON- engedély folyamatban van. Nem fogja befolyásolni a kivitelezési költsége, az ajánlatkérő kéri ezzel a szemlélettel beárazni az ajánlatot. - az E- közmű rendszeren keresztül ügyintézett, a jelen tervdokumentáció lett benyújtva - a bontandó hálózat nem az EON-é. Vagyis a tulajdonjog az Önkormányzaté. - áramköri rajzok, jellemző kereszt-és hossz-szelvény rajzok nem készültek. Azok csak bonyolult hálózatkép esetében készülnek. - A jelen terv kidolgozottságánál részletesebb tervre az ajánlatkérőnek nincs szüksége. Amennyiben az ajánlatadó a

		<p>megvalósításhoz szükségesnek tartja az elkészítését, akkor építse be a rezióradijába azt.</p> <p>- Egyeztetések, eddig megérkezett engedélyek csatolva.</p> <p>- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlatadó részére biztosít DWG formátumú tervrajzot, amely a lényeges szakági terveket tartalmazza.</p>
21.	„A játszótér HAGS elemei, funkcióban azonos, más gyártó termékeivel helyettesíthetők?”	<p>A cserélni kívánt játszóeszközök esési magasságai, esési terei, illetve méretei a tervezettől nem térhetnek el jobban +/- 10%-kal. Gyártónak 10 év garanciát kell vállalni a kihelyezett termékekre.</p> <p>Eszközök cseréje esetén az ajánlatadó rajzzal igazolja, hogy a cserélt eszközök szabványnak megfelelően elférnek a kialakított területen. Játékfunkciók száma, /típusa nem változhatnak, nem csökkenthetnek. Az eredeti játékfunkciókat biztosítani kell. Eszközök színeiben nem térhetnek el a tervezett, egységes megjelenéstől.</p>

Nyíregyháza, 2018. január 26.

10

dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00645
1065 Bp., Andrassy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu