



S-TÉR Kft.  
Budapest  
Üllői út 5. 3. em. 23.  
1091

Ikt. szám: **9-126/2017**  
Tárgy: **KEZELŐI NYILATKOZAT**  
Nyíregyháza, Bessenyei tér és Benczúr  
tér rekonstrukció tervezése  
Előadó: Peikert Krisztián

Tervszám: T40-15P

Rajzszám: K-04

Kérelmező a közmű üzemeltető képviselőjének a mai napon bemutatta tárgyi építés helyszínrajzát, amit jelenlétében és közreműködésével leegyeztettünk. A kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózatot, amennyiben a feltüntetett nyomvonalon halad, a tervezett létesítmény **ÉRINTI, NEM ÉRINTI.**

**Az Iroda képviselőjének tájékoztatása a tárgyi létesítmény tervezésével kapcsolatos tudnivalókról:**

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez benyújtott, tárgyban nevezett tervezett létesítménnyel kapcsolatosan az alábbiakat nyilatkozzuk.

*A bemutatott helyszínrajzon szereplő tárgyban nevezett tervezett park rekonstrukció a kezelésünkben lévő zárt csapadékvíz rendszert, valamint annak akna fedlapjait több helyen érint. A rekonstrukció során az érintett csatorna fedlapokat a tervezett szintre kell emelni. A csapadékvíz rendszer közvetlen közelében csak kézi földmunka végezhető.*

*A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetését részben a már kiépített csapadékvíz rendszer felhasználásával, részben pedig a zöldfelületen történő elszikkasztással kell kezelni.*

*Egyéb közművekkel kapcsolatban a szabványban előírt védőtávolságok betartása kötelező.*

*A tervezett park rekonstrukcióval kapcsolatosan műszaki kifogást nem emelünk.*

**Az építési engedély kiadásához hozzájárulunk.**

**Nyilatkozatunkat a 18/2006. (VI.1.) KGY. 10.§. (4) rendeletben foglaltak szerint adtuk ki.**


Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek valamint rendeletek betartására.

A szakfelügyelet biztosítását, a kivitelezés megkezdésének idejét, a **NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Irodájánál** kérjük írásban bejelenteni. Amennyiben burkolatbontás válik szükségessé a terv kivitelezésekor, a kivitelezőnek burkolatbontási engedélyt kell kérnie az út kezelőjétől.

Szakfelügyelet hiányában, a csapadékvíz hálózatban okozott kárért a kivitelező a felelős.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 18.

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

– 7 –  
  
**Ignéczi Csabáné**  
ügyvezető

