

ELKEZETT
2017. 12. 07.

IKTATVA
0039/2017/0011/2017

e.on | Hálózat

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

BARTHERV BT.

Nyíregyháza

Dózsa György utca 4 – 6.
4400

Nyíregyháza, 2017. december 05.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. központjához 2017.11.06.-án az E-közmű rendszerén keresztül **317798904** azonosító számon nyilvántartott „**Nyíregyháza, Benczúr tér és Bessenyei tér rekonstrukciójához kapcsolódó víziközmű ellátás**” tervhez üzemeltetői nyilatkozat igénylővel kapcsolatban a következő nyilatkozatot adjuk.

A beadott, s nyilvántartásunkon egyeztetett, továbbá 2017.12.05.-én hiánypótoltt helyszínrajz vizsgálata szerint a „**Nyíregyháza, Benczúr tér és Bessenyei tér rekonstrukciójához kapcsolódó víziközmű ellátás**” végzendő munka érinti és keresztezi a kezelésünkben lévő **0,4 kV-os és 11 kV-os földkábeles, szabályosan húzódo hálózatainkat.**

Az engedélyezési eljáráshoz az alábbi feltételekkel járulunk hozzá.

Az áramhálózati kábelek keresztezése során kérjük figyelembe venni az ide vonatkozó szabványokat (MSZ 13207:2000, MSZ 7487/1-3). A keresztezéseknél a kábelek mechanikai védelméről (védőcsövek rápattintása a kábelekre) gondoskodni kell. Kivitelezés megkezdésekor kutató gödrökkel pontosítani kell a keresztezendő kábel helyzetét.



Üi: Miholecz Zoltán
T: 30/3782-303
F: 42/420-627



E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4401 Nyíregyháza
Pf.:405.



www.eon.hu
zoltan.miholecz@eon-
hungaria.com

23.12.2017
iktató szám:...../2017

Management:
Haraszi Judit
Tóth Béla
Gelencsér Lajos

Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

